

### **Oprava chodníku mezi č.p. 2890-2920 na ul. Slovenská v Karviné-Hranicích**

Oprava zahrnuje výměnu asfaltového krytu z litého asfaltu za kryt dlážděný tl. 80 mm včetně konstrukce chodníku, která je tvořena 50 mm litého asfaltu, vrstva z prostého betonu předpokládané tl. 150 mm a podkladních vrstev tl. 120 mm. Nová konstrukce je navržena dle katalogu vozovek z TP 170. Pro účely zadání objednatele byla vybrána skladba D2-D-1-PIII (obslužná). Vyměněny budou stávající obruby za nové chodníkové tl. 10 cm. Rozšíření chodníku naproti MŠ bude rovněž provedeno v nové konstrukci. Napojení na stávající asfaltové chodníky bude zařezáno. Při ukončení chodníku směrem ke komunikaci budou provedeny varovné pásy šířky 0,4 m. Stávající uliční vpusti budou vyměněny za nové, které budou připojeny na stávající přípojky. Odvodnění chodníku bude provedeno příčným a podélným spádem do zeleně a lokálně do uličních vpustí.

Vybouraná suť bude odvezena na skládku dle platné legislativy. Blízké stromy budou ochráněny bedněním.

Nová konstrukce chodníku – celkově tl. 320 mm:

- Betonová dlažba 200x200x80 mm
- Kladecí vrstva 40 mm
- Štěrkodrt A 200 mm