

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3  
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**  
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

**„REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ DRUŽBY A ZŠ  
A MŠ SLOVENSKÁ V KARVINÉ – JAZYKOVÁ LABORATOŘ“**

**Dotazy zájemce č. 1**

*Vážený pane, Vážená paní,  
v návaznosti na dokument s názvem „Příloha D15 č. 3 – Příloha č. 2 Kupní smlouvy pro 3. část VZ (IT vybavení a konektivita) – 30.04.2021.pdf“ publikovaný na profilu zadavatele. V dokumentu v části „PŘÍLOHA 2“, sekci SRV: Server bych se chtěl zeptat, jak dostatečný je manipulační prostor kolem stávajícího rozvaděče. Například kolik prostoru (v cm) se nachází před a za stávajícím rozvaděčem. Případně také prostor, kolik je místa po stranách.  
Za odpověď předem děkuji*

1

**VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K DOTAZŮM ZÁJEMCE:**

**Manipulační prostor RACKu z přední, zadní a jedné boční strany bude dostatečný, tj. minimálně 80cm.**

V Karviné dne 14. 05. 2021

S pozdravem

.....  
Miroslav Švancar, administrátor VZ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR