

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sokolovská 100 / 94
18600 Praha

Značka: 9773/V017746/2020/TE

Ostrava, dne: 2.7.2020

Věc: Přechod pro chodce na ul. Čsl. armády - pozemek parc. č. 4048/1, 2715/543, 2715/544, 2715/528, 2411/1, k. ú. Karviná-město

Sdělení (neslouží) jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Investor: Statutární město Karviná

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 2.6.2020 pod zn.: 9773/V014326/2020/TE.

Dne 18.6.2020 jsme byli požádáni o vydání nového stanoviska k předmětné stavbě, a to z důvodu částečné změny projektové dokumentace.

Popis změny:

V původním stanovisku byly zpevněné plochy pro budoucí přístřešek autobusové zastávky navrženy s povrchem ze zámkové dlažby v celkové konstrukci 240 mm. Tyto zpevněné plochy byly navrženy částečně v ochranném pásmu přivaděče pitné vody DN 500 GGG, Ráj-ČS Petrovice, a to v odstupové vzdálenosti 1,31 m.

V nové projektové dokumentaci jsou zpevněné plochy pro budoucí přístřešek navrženy s povrchem ze zámkové dlažby v celkové konstrukci 900 mm, a to v odstupové vzdálenosti 1,24 m od vnějšího líce potrubí přivaděče pitné vody DN 500 GGG, Ráj-ČS Petrovice.

S uvedenou změnou stavby dle předložených podkladů **nesouhlasíme** – viz níže uvedené stanovisko SmVaK Ostrava a.s.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:

S navrženým technickým řešením nesouhlasíme a požadujeme zpevněné plochy pro budoucí přístřešek autobusové zastávky (betonové patky) a také přístřešek navrhnout mimo ochranné pásmo přivaděče pitné vody DN 500 GGG, Ráj-ČS Petrovice, které činí 1,5 m od vnějšího líce potrubí.

Opravenou projektovou dokumentaci včetně okótování odstupové vzdálenosti od vnějšího líce navržených staveb k vnějšímu líci potrubí zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení, a to podáním nové žádosti o stanovisko (např. na stánkách www.smvak.cz).

SmVaK Ostrava a.s. preferuje projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, nicméně, upozorňujeme, že takto předkládaná projektová dokumentace musí být přehledná, čitelná v odpovídajícím měřítku, s řádným popisem všech stavebních objektů, které jsou v ní řešeny. Musíme Vás v této souvislosti upozornit, že pokud elektronicky předložená projektová dokumentace bude nepřehledná, nesrozumitelná, bez odpovídajících popisků, legendy, technické zprávy a nebude obsahovat popis všech řešených stavebních objektů, nebude možné se k ní korektně vyjádřit. V takovémto případě, bude proto žádost vrácena zpět a bude požadováno zaslání projektové dokumentace formou nové žádosti v odpovídající kvalitě a obsahu, třeba i v papírové podobě.

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.