

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.  
Sokolovská 100 / 94  
18600 Praha

Značka: 9773/V020156/2020/TE

Ostrava, dne: 20.7.2020

**Věc: Přechod pro chodce na ul. Čsl. armády - pozemek parc. č. 4048/1, 2715/543, 2715/544, 2715/528, 2411/1, k. ú. Karviná-město**  
*Sdělení (neslouží) jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*  
Investor: Statutární město Karviná

Stanovisko pro územní a stavební řízení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 2.6.2020 pod zn.: 9773/V014326/2020/TE.

Dne 18.6.2020 jsme byli požádáni o vydání nového stanoviska k předmětné stavbě, a to z důvodu částečné změny projektové dokumentace a k této žádosti jsme vydali sdělení dne 2.7.2020 pod zn.: 9773/V017746/2020/TE.

Dne 14.7.2020 jsme byli opětovně požádáni o vydání nového stanoviska k předmětné stavbě, a to z důvodu změny projektové dokumentace.

S ohledem na výše uvedené rušíme platnost stanoviska ze dne 2.6.2020 pod zn.: 9773/V014326/2020/TE a nahrazujeme jej tímto stanoviskem pod výše uvedenou značkou.

#### **Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci stávajících nástupišť a chodníků a nové umístění sloupů a kabelů VO. Konkrétně se jedná o rekonstrukci zastávkových nástupišť, přístupových chodníků, doplnění veřejného osvětlení, zřízení přechodu pro chodce, terénní úpravy a ochranu inženýrských sítí. Upravené plochy budou odvodněny stávajícím způsobem odvodnění. Plocha pod budoucí autobusový přístřešek bude dle PD umístěna mimo ochranné pásmo přivaděče pitné vody DN 500 GGG, Ráj-ČS Petrovice.

Dešťová voda bude pomocí příčného a podélného sklonu komunikací svedena do stávající vozovky a do stávajících uličních vpustí. Stavbou nedochází k navýšení zpevněných ploch, jelikož se jedná o rekonstrukci stávajících ploch. Naopak dojde k záměně stávajících asfaltových povrchů za dlážděné, které umožní částečný vsak.

#### **Stavba je členěna na stavební objekty:**

SO 101 – Místní komunikace  
SO 401 – Veřejné osvětlení

#### **Stavba umístěna v ochranném zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s.:**

- v ochranném pásmu jednotné kanalizace DN 600 B na pozemku parc. č. 2715/544, k. ú. Karviná-město je umístěn kabel VO v délce cca 15,00 m, a to v odstupové vzdálenosti 2,62 m od osy potrubí kanalizace. Ochranné pásmo této kanalizace je 3,5 m od vnějšího líce potrubí.

#### **Stanovisko SmVaK Ostrava a.s.:**

Navržené technické řešení stavby akceptujeme, ale pro umístění kabelu VO do ochranného pásma jednotné kanalizace DN 600 B, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s., je nutné uzavřít „Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla“. Stanovisko pro územní a stavební řízení Vám bude vydáno až po uzavření této dohody. Návrh dohody Vám bude zaslán elektronickou poštou na adresu [ondrej.bojko@dhv.com](mailto:ondrej.bojko@dhv.com)

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.