



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 4 ZE DNE 23.7.2021

ZADAVATEL: statutární město Karviná
Sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
Zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

Prosíme o kontrolu položky výkazu výměr pavilonu B č.p. 141 - "D+M vnitřních žaluzií vč. kotvení a dodávky kotevních prvků, vč. všech systémových příslušenství a doplňků" - Máme dojem, že tato položka s výměrou 552m² je chybně vypočítána.

Odpověď:

Ano, došlo k tiskové chybě, opravený výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U pavilonu A2 je uvažováno s rozšířením základů sloupů. Prosím o uvedení položky kde počítáno s prací a dodávkou materiálu souvisejícího s tímto rozšířením.

Odpověď:

Ano, došlo k tiskové chybě, doplněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávacích podmínek.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Uvedení bližší specifikace větracích mřížek na fasádě budovy. Uveďte materiál, povrchovou úpravu a zda jsou mřížky protidešťové.

Odpověď:

Mřížky budou protidešťové, hliníkové se sítí proti hmyzu .

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:

Prosíme o upřesnění provedení cedulí (nápisů), které jsou vybrány ve vizualizaci stavby.

Odpověď:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Je uvedeno ve vzoru smlouvy o dílo, v bodě 8.21: „Zhotovitel je povinen umožnit ze svého lešení provedení nápisu „poliklinika“ na nové fasádě budovy čp.2379 na ul. Žižkova v Karviné“. O podobě nápisu se jedná a není součástí položkového rozpočtu předmětného díla“.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:

Vzhledem k poskytnutí upraveného výkazu výměr zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to takto:

Lhůta pro podání nabídek: Datum: 25.8.2021 Hodina: 10:00.

Úpravu termínu pro podání nabídek zadavatel dává na vědomí opravným formulářem ve Věstníku veřejných zakázek, odeslaným k uveřejnění dne 22.7.2021.

Příloha: Výkaz výměr platný ke dni 22.7.2021