



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz)

[www.sfzp.cz](http://www.sfzp.cz)

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 5 ZE DNE 3.8.2021

**ZADAVATEL:** statutární město Karviná  
Sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát  
Zastoupené: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
Zateplení budovy čp. 2379 na ul. Žižkova v Karviné – Mizerově

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:**

Žaluzie budete chtít napojit do nějakého řídicího systému, ale v samotných podkladech je uvedeno, že žaluzie mají být na dálkové ovládání.

### **Odpověď:**

**Venkovní žaluzie budou ovládány pomocí žaluziových spínačů (jejich umístění upřesnit s investorem-uživatelem). Pohony se napojí do patrových rozvaděčů. Řízení žaluzií ve 4. NP objektu A2 na jižní fasadě objektu - Žaluzie budou řešeny pomocí motorického venkovního zastínění s možností napojení na systém domovní automatizace pomocí standardizované komunikační sběrnice (např. RS485, nebo KNX).**

### **Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:**

Váš požadavek je na 4 únikové pruhy a to v daném dveřním otvoru není možné dodržet. Podle normy je pruh 5500mm ale ve dveřním otvoru vychází pruh 5323mm.

### **Odpověď:**

**Posuvné dveře budou pozičně upraveny tak, aby plně otevřené zajistily světlost otvoru min. 2200 mm, tzn. 4 únikové pruhy x 550 mm. Před zadáním do výroby bude zpracována výrobní dokumentace a předložena k odsouhlasení.**