



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

01.10.2019

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/145196/2019

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/145196/2019/02

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

VYŘIZUJE:

Mgr. Michal Reczek

TELEFON:

596 387 346

E-MAIL:

michal.reczek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:

1/2

DATUM:

22.10.2019

Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k plánované akci uváděné pod názvem „Úpravy zpevněných ploch vč. okolí propojení ul. K. Šliwky - Prior v Karviné“ sdělujeme, že v území vyznačeném na přiloženém situačním snímku se nachází následující inženýrské sítě v majetku statutárního města Karviné:

Kanalizace

V předmětné lokalitě se nachází stávající kanalizace, vybudovaná pod názvem stavby „Karviná – rozšíření kanalizace, stavba č. 06 – Rekonstrukce kanalizace – kolektor ALFA“ - viz přiložený situační snímek. Tato stavba je v majetku statutárního města Karviné, ve správě Odboru majetkového. Kanalizaci provozuje společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Veřejné osvětlení

V předmětné lokalitě nachází zemní kabelové vedení veřejného osvětlení, které je v majetku statutárního města Karviné, ve správě Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné, viz přiložený situační snímek. V případě dotčení tohoto vedení stavbou je nutné dodržet následující podmínky:

1. Stavebník před zahájením stavebních prací zajistí vytyčení sítí veřejného osvětlení u Technických služeb Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město (kontaktní osoba p. Hujda, tel. 596 302 130, mob. 602 585 560).
2. Stavebník bude v ochranném pásmu veřejného osvětlení (min 0,5 m na každou stranu od osy kabelů VO) provádět případné výkopy ručně, a to s největší opatrností, aby nedošlo k poškození kabelu veřejného osvětlení. Obnažené kabely veřejného osvětlení ve výkopech budou zataženy do DVK (pod komunikacemi, zpevněnými plochami) nebo KOPOFLEX (v trávě) chráničky. V případě umísťování nových sítí je při stavbě nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v místech křížení a při souběhu je nutno dodržet ochranné pásmo min 0,5 m na každou stranu od osy kabelů VO.
3. Stavebník před záhozem případných výkopů přizve zástupce Technických služeb Karviná, a.s., ke kontrole stavu kabelů veřejného osvětlení a o výsledku zhotoví zápis do stavebního deníku. Stavebník při případném poškození sítí veřejného osvětlení je povinen zajistit opravu prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s., a uhradit veškeré náklady s tímto spojené.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 22.10.2020.

Ing. Jana Maierová
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky

MMKASS09328975



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz