



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

14.07.2020

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/099898/2020

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/089816/2020/02

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

VYŘIZUJE:

Mgr. Michal Reczek

TELEFON:

596 387 346

E-MAIL:

michal.reczek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:

1/2

DATUM:

06.08.2020

Souhlas se změnou stávajících sjezdů a křižovatek a zvláštním užíváním pozemní komunikace

Statutární město Karviná, Odbor komunálních služeb Magistrátu města Karviné obdržel Vaši žádost o vydání souhlasu vlastníka se změnou stávajících sjezdů a křižovatek a zvláštním užíváním pozemní komunikace v rámci akce uváděné pod názvem „Stavební úpravy ul. Březová v Karviné-Ráji“.

V rámci stavebních úprav ul. Březové dojde ke změnám stávajících sjezdů a křižovatek na této ulici. Na ulici dojde k posunutí vozovky dále od vchodů do prostoru dnešního zeleného pásu a chodníku a na místo současné vozovky bude přesunut chodník. Dojde tak k vyřešení současné nevyhovující situace kdy se z domů vychází přímo do vozovky. Změny se týkají třech křižovatek (s ul. Víta Nejedlého, Dačického a Božkovou) a pěti sjezdů na parkoviště a ke garážím, viz příložený situační výkres ze žádosti. Vlastní komunikace se nachází na pozemku parcelní číslo (dále p. č.) 498/1 v katastrálním území (dále k. ú.) Ráj a sjezdy a křižovatky napojují parkoviště, garáže a ulice umístěné na pozemcích p. č. 497/2, 497/30, 497/31, 497/283, 497/284, 499/40, 499/154, 499/192 v k. ú. Ráj.

Vzhledem k přesunu vozovky a chodníku dojde k výstavbě nového zemního kabelového vedení veřejného osvětlení, pro které je nutné provést uložení potrubí (chráničky) a kabelu do tělesa místní komunikace na ul. Březové (včetně chodníku a parkovišť), umístěné na pozemku p. č. 498/1 (vozovka, chodník a parkoviště) a 497/36 (chodník) v k. ú. Ráj, viz příložený výkres ze žádosti. Spolu s kabelem veřejného osvětlení bude ve většině trasy uložena chránička pro optickou síť, viz výkres.

Na základě Vaší žádosti a předložených situačních výkresů, statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor komunálních služeb, jako vlastník dotčených pozemních komunikací, souhlasí s navrhovanými změnami stávajících sjezdů a křižovatek a uložení zemního kabelového vedení veřejného osvětlení a chráničky pro optické sítě do tělesa výše uvedené místní komunikace za těchto podmínek:

1. Zemní kabelové vedení veřejného osvětlení musí být v tělese komunikace uloženo v chráničce. V místech, kde nebude provedena rekonstrukce dotčených povrchů v rámci této akce, je po provedení zásypu všech výkopů nutné provést opravu:
 - a) dotčeného živičného povrchu komunikace zařezáním do pravidelného geometrického tvaru ve vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu na každou stranu. V místě výkopu požadujeme obnovit konstrukční vrstvy komunikace. Poškozené obrubníky musí být vyměněny za nové. Po pokládce nového živičného krytu musí být svislé napojení nového živičného povrchu na kryt stávající konstrukce vozovky řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivkové hmoty, natavovací pásy);
 - b) dotčeného dlážděného povrchu chodníku zpětným uložením dlažby a obrub. V šíři výkopu musí být obnoveny konstrukční vrstvy. Poškozené kusy obrub a dlažby musí být vyměněny za nové.

MMKASS10061110



jednoznačný identifikátor dokumentu

■ STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ ■ Magistrát města Karviné | Adresa sídla: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát
Adresa pro osobní kontakt: Karola Šliwky 618/11, 733 24 Karviná-Fryštát | IČO: 00297534 | DIČ: CZ00297534
Telefon: 596 387 111 | Fax: 596 387 264 | E-mail: epodatelna@karvina.cz | Datová schránka: es5bv8q | Web: www.karvina.cz

2. Sjezdy na parkoviště a ke garážím musí být stavebně-technicky odděleny od místní komunikace (např. přes snížený obrubník).

Ing. Jana Maierová
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky