

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Stavební úpravy ul. Březová v Karviné – Ráji“

DOTAZ ZÁJEMCE Č. 1 VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

V **SO 01 Komunikace a parkovací stání** je na části komunikace a parkovacích stáních navržena dlažba průsaková rozměru 200x200x100 mm. Výrobci dlažeb a betonových výrobků požadovanou dlažbu vyrábí pouze v tloušťce 60 mm a 80 mm. Využití dlažby tl. 80 mm výrobci deklarují jako vhodné pro komunikace a parkoviště.

Může zadavatel s ohledem na výrobní program výrobců upravit položku v **SO 01 - Komunikace a parkovací stání**

56	M	dodávka-56	průsaková betonová dlažba 200x200x100mm šedá	m2	1 457,000		0,00
----	---	------------	--	----	-----------	--	------

na tloušťku 80 mm.

V opačném případě by musela být použita dlažba jiných rozměrů, například zatravněovací dlažba 600x400x100.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

Zadavatel trvá na tloušťce průsakové betonové dlažby 100 mm.

Uchazeč může užít i jiný půdorysný rozměr, minimální rozměry betonové průsakové dlažby jsou stanoveny: délka minimálně 160 mm, šířka minimálně 160 mm. Tloušťka 100 mm je závazná.

V položkovém rozpočtu (výkazu výměr) **SO 01 Komunikace a parkovací stání** došlo k úpravě půdorysného rozměru položky č. 56.

Uchazeči nemusí přihlížet k rozměru uváděnému u této průsakové betonové dlažby v technických zprávách a výkresech, rozhodující je položkový rozpočet (výkaz výměr).

S ohledem na výše uvedené zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací **DI2 č. 1** uveřejňuje opravený dílčí položkový rozpočet/výkaz výměr **SO01 a SO02**, který nahrazuje dílčí položkový rozpočet/výkaz výměr původní. Ostatní části položkového rozpočtu/výkazu výměr (**SO03 + SO04 Veřejné osvětlení, SO05 Sadové úpravy, SO06 Mobiliář, vedlejší rozpočtové náklady a Souhrnný rozpočet**) zůstávají beze změn.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použítí položkový rozpočet/výkaz výměr označený jako **Příloha DI2 č. 1 – opravený položkový rozpočet SO01 + SO02**.

DOTAZ ZÁJEMCE Č. 2 VČETNĚ VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

V ZD, příloha č. 2 – Smlouva o dílo – vzor, je v oddíle 5. Cena díla, odst. 5.1 uvedena tabulka s rozepsáním cen dle jednotlivých SO.

Chybí zde ale **SO 06 Mobiliář** a **SO 00 Vedlejší a ostatní náklady**.

Žádáme o doplnění příslušných stavebních objektů do smlouvy o dílo.

VYJÁDRĚNÍ ZADAVATELE:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací **DI2 č. 2** uveřejňuje opravený vzor smlouvy o dílo.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek závazně použijí vzor smlouvy o dílo označený jako **Příloha DI2 č. 2 – opravený vzor smlouvy o dílo**.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 01. 2022 v 10:00 hodin.

Otevírání nabídek bude zahájeno 10. 01. 2022 v 10:01 hodin.

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI2 č. 1 - opravený položkový rozpočet SO01 + SO02

Příloha DI2 č. 2 - opravený vzor smlouvy o dílo