

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výstavba chodníku na ul. Polské v Karviné-Ráji“

Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Dobrý den,
jako uchazeč o výše uvedenou zakázku Vás prosíme o zodpovězení dotazů k objektům veřejného osvětlení (SO 401 a SO 402):

- V položkovém rozpočtu úplně chybí kabel CYKY 3x1,5 pro zapojení svítidel
 - LED svítidlo pro VO je uveden typ např. Schröder MC2 – toto svítidlo je ale výbojkové a už se nevyrábí
 - VV obsahuje položku dodávka a montáž pojistkové skříně, ale nikdy není uvedena její specifikace
 - Ve VV nejsou uvedeny položky pro revizi, geodetické práce a měření osvětlenosti
- Děkuji.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl úpravu a doplnění položkového rozpočtu/výkazu výměr.

Úpravy se týkají objektů SO 401 a SO 402. Geodetické práce jsou obsaženy v objektu VRN. Ostatní objekty zůstávají beze změny.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Položkový rozpočet/výkaz výměr označený jako Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 18012022 nahrazuje položkový rozpočet dříve uveřejněný.

Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:

Dobrý den,
Dovoluji si vznést dotazy k VZ:
Jedná se o objekty Veřejného osvětlení chodníku a přechodů

- Ve výkazu úplně chybí kabel CYKY 3x1,5 pro zapojení svítidel
- LED svítidlo pro VO je uveden typ např. Schröder MC2 – toto svítidlo je však výbojkové a už se nevyrábí
- VV obsahuje položku dodávka a montáž pojistkové skříně, ale nikdy není uvedena její specifikace
- Rovněž nejsou ve VV položky pro revizi, geodetické práce a měření osvětlenosti

Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel provedl úpravu a doplnění položkového rozpočtu/výkazu výměr.

Úpravy se týkají objektů SO 401 a SO 402. Geodetické práce jsou obsaženy v objektu VRN. Ostatní objekty zůstávají beze změny.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí opravený položkový rozpočet/výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.

Položkový rozpočet/výkaz výměr označený jako Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 18012022 nahrazuje položkový rozpočet dříve uveřejněný.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek končí dne 03. 02. 2022 v 09:00 hodin.

Otevírání nabídek bude zahájeno 03. 02. 2022 v 09:01 hodin.

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI1 č. 1 – opravený položkový rozpočet 18012022