



POZNÁMKA

Vpusť 150x150 plastová s bočním připojením DN110, s límcem pro napojení hydroizolace, výška 150-255mm se suchou klapkou.
Min, sklon potrubí 2%, doporučené 3%
Potrubí bude uloženo v pískovém lože 100 mm s obsypem potrubí 50mm nad potrubí.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	<div>C.E.I.S. CZ s.r.o.</div> <div>Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.cels.cz info@cels.cz 558 740 250</div>
Radim Hečko	Ing. Vladimír Baginský	Ing. Vladimír Baginský	
Investor	Technické služby Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 73506 Karviná		
Místo stavby	Bohumínská 1878, 73506 Karviná		
Akce	REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.		Formát A3
Část	D.1.4.1 TECHNOLOGIE KOTELNY		Datum 3/2022
			Účel DPS
			Č. zakázky 94/21
Obsah výkresu	KANALIZACE		Měřítko 1:50
	Číslo paré		Č. výkresu D.1.4.1.b-103