

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název: **TECHNICKÉ SLUŽBY KARVINÁ, a.s.**
sídlo: Bohumínská 1878/6, 735 06 Karviná – Nové Město
zastoupený: Ing. Zbyňkem Gajdaczem, MPA, ředitelem společnosti
IČO: 65138082

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ PLYNOVÉ KOTELNY“

Dotazy zájemce včetně vyjádření zadavatele

Dotaz č. 1:

Jaký je celkový objem otopné soustavy?

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel vychází z objemu 11,3 m3.

Dotaz č. 2:

Z jakého materiálu mají být kotlové výměníky tepla?

Vyjádření zadavatele:

V projektu je uvažováno s kotli s výměníkem ze slitiny hliníku a křemíku.
Dle zvoleného materiálu výměníku kotle je nutno upravit vodu v otopném systému.

V Karviné dne 13.04.2022

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ