SNE 4
2xVe3040 20

SNE 4
2xVe3040 20

SNE 4
2xVe3040 20

SNE 4
2xVe3040 20

I 1

18/500/130
47,4 kg/h
TRV 10 / 3,6
RPŠ 10 / 0,6

II 2

16/500/130
44,6 kg/h
TRV 10 / 3,5
RPŠ 10 / 0,6

15/500/130
47,7 kg/h
TRV 10 / 3,6
RPŠ 10 / 0,6

III 3

17/500/130
44,6 kg/h
TRV 10 / 3,5
RPŠ 10 / 0,6

16/500/130
44,6 kg/h
TRV 10 / 3,5
RPŠ 10 / 0,6

IV 4

17/500/130
47,7 kg/h
TRV 10 / 3,6
RPŠ 10 / 0,7

14/500/130
38,7 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,5

19/500/130
53,6 kg/h
TRV 10 / 3,9
RPŠ 10 / 0,8

5

401
22°C
IRC REGULACE

402
22°C
IRC REGULACE

403
22°C
IRC REGULACE

404
22°C
IRC REGULACE

405
22°C
IRC REGULACE

406
22°C
IRC REGULACE

407
20°C
IRC REGULACE

408
20°C
IRC REGULACE

409
15°C

410
20°C

11/500/130
29,8 kg/h
TRV 10 / 2,8
RPŠ 10 / 0,2

6

27/500/130
74,5 kg/h
TRV 15 /5,1
RPŠ 15 / 1,1

417
20°C
IRC REGULACE

416
20°C
IRC REGULACE

415
20°C
IRC REGULACE

414
20°C
IRC REGULACE

413
20°C
IRC REGULACE

412
20°C
IRC REGULACE

411
20°C
IRC REGULACE

11

16/500/130
44,7 kg/h
TRV 10 / 3,6
RPŠ 10 / 0,6

10

15/500/130
39,0 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,4

15/500/130
39,0 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,4

15/500/130
39,0 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,5

9

15/500/130
39,0 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,5

15/500/130
39,0 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,5

8

14/500/130
38,7 kg/h
TRV 10 / 3,3
RPŠ 10 / 0,4

O10 O11 O30 O31

oo STOUPAČKY PRO VYTÁPĚNÍ

oo STOUPAČKY PRO VZT. PODOKENNÍ JEDNOTKY



PAVILON A4



AUTORIZACE:

HLAVNÍ PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ ZODP. PROJEKTANT: ING. EVA KOSTIALOVÁ VYPRACOVAL: ING. EVA KOSTIALOVÁ	Atris s.r.o. Občanská 1116/18 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRÝŠTÁTSKÁ 72/1,733/24 KARVINÁ	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO
NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BUDOVY Č.P. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ - MIZEROVĚ	PARCELNÍ ČÍSLO: 1793/1, 1793/78,1793/79, 1793/80,1793/81
STAVEBNÍ OBJEKT: SO04 PAVILON A4	ČÁST: TPS-VYT; FORMÁT: 840 x 594 DATUM: 12 / 2020; STUPEŇ: DPS ARCHIVNÍ ČÍSLO:
JMÉNO VÝKRESU: PŮDORYS 4.NP	MĚŘÍTKO: 1:50; ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.b-305-A4