








- 


A svítidlový vývod ukončený svorkovnicí
- 

B LED svítidlo 2700K,17W,1500lm,IP44
- 

C LED svítidlo 3000K,10W,900lm,IP44

- 

spínač č.1 Tango – bílá barva
- 

č.6
- 

č.5

DOPLNĚNO 4–22

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN–C–S
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000–4–41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí izolací
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
– při poruše automatickým odpojením
– doplňková ochrana – proudovými chrániči
– doplňujícím ochranným pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000–5–51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

| | | | |
|---|--|--|------------|
| VYPRACOVAL | | ZODP. PROJEKTANT | |
| Ing.Jiří Konečný | | ING. TOMÁŠ PACOLA | |
| OBJEDNATEL | | STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ 72/1 | |
| MÍSTO STAVBY | | KARVINA – FRYŠTÁT, 735 24 | |
| AKCE | | KAT. ÚZ. KARVINA – MĚSTO, PARC. Č. 1539/12 | |
| PŘESTAVBA BYTŮ 1+1 V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 814 | | DATUM | A3 |
| | | ÚČEL | 7/2021 |
| | | SP | |
| OBSAH VÝKRESU | | MĚŘÍTKO | Č. VÝKRESU |
| Osvětlení | | | 1 |