

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Zadavatel Vám sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017887.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ZATEPLENÍ BUDOVY ČP. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ – MIZEROVĚ“

Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

V souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „ZATEPLENÍ BUDOVY ČP. 2379 NA ŽIŽKOVA V KARVINÉ – MIZEROVĚ“ se na Vás obracíme s žádostí o upřesnění zadání:

Dotaz 1) Část D.1.4 Hromosvod – popis jímače z výkresové dokumentace:

**JÍMAČ AIMgSi 2.5MM NA PODPŮRNÉ TRUBCE 3.2M SE STOJANEM
VČ. TŘÍRAMENNÉHO STOJANU A BETON. PODSTAVCŮ S PODLOŽKOU
VODIČ AIMgSi NAPOJIT NA KOVOVOU ČÁST JÍMAČE**

Mohl by, prosím, projektant upřesnit, co znamená hodnota 2,5mm u jímače AIMgSi?

Vyjádření zadavatele k dotazu č. 1:

Jedná se o chybu v psaní (překlep) – správný údaj AIMgSi 2.5m

Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:

Dotaz 2) Položka rozpočtu D.1.4. Hromosvod:

| | | | | | |
|----|---|--------|---|------|--------|
| 73 | K | Pol145 | ZEM.DEHN STOJAN TŘÍRAMENNÝ VIZ PROJEKT | SADA | 30,000 |
|----|---|--------|---|------|--------|

V projektu na hromosvod není výpis prvků, ze kterého by bylo zřejmé, o jaký typ stojanu se jedná. V Technické specifikaci je uvedeno:

20. Stojan tříramenný se sadou závit.tyčí s devíti beton podstavci a podložkou, s trubkou s jímací tyčí a koncovkou, sadou pro připojení vně a sadou pro upevnění vodičů HVI na trubku pro 4 vodiče vč. svorky PA
ks 30

Žádáme o upřesnění, zda se jedná o stojan malý, či velký?

Vyjádření zadavatele k dotazu č. 2:

Jedná se o malý tříramenný stojan.

Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:

Dotaz 3) Technická specifikace materiálu pro část D.1.4. v technické zprávě uvádí:

| | | |
|------------------------|------|-------|
| 7. Krabice přístrojová | KP68 | ks 68 |
| 8. Žaluziový ovládač | | ks 68 |

V rozpočtu však není ani montáž, ani dodávka těchto prvků pro žaluzie. Budou položky pro ovládání žaluzií doplněny do výkazu výměr?

Vyjádření zadavatele k dotazu č. 3:

Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený a doplněný položkový rozpočet/výkaz výměr, který nahrazuje položkové rozpočty dříve uveřejněné. Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí položkový rozpočet označený jako „Příloha DI3 č. 1 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ1“.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 14. 06. 2022 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 14. 06. 2022 v 09:01 hodin.

V Karviné dne 26. 05. 2022

Přílohy:

Příloha DI3 č. 1 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ1