



FASCO studny s.r.o.

Dalimilova 70

71600 Ostrava

IČ.27856879

Tel. 608 71 73 27

Posouzení o vydatnosti pramene spodní vody

Dne 16.4.2009 byla zahájena čerpací zkouška kopané studny v Karviné, se záměrem určit vydatnost pramenů spodních vod pro následné využití.

Čerpací zkouška byla provedena pomocí 2 velkopřítokových kalových čerpadel typu KDFU 80 zapojených vzhledem k hloubce studny klasickým způsobem.

Čerpací zkouška probíhala po dobu 3/4 hodiny nepřetržitě a byly při ní zjištěny tyto hodnoty:

Hloubka studny - 5 m (k terénu včetně zašterkování)

Průměr studny - 1 m (vnitřní)

Výška vodního sloupce - 2.3 m

Vydatnost pramene - 552 l/min. = 9,2 l/sek.

FASCO studny s.r.o.
Dalimilova 70, 716 00 OSTRAVA
tel. 608 71 73 27
IČ. 27856879 – DIČ. CZ27856879

Fell m.
