

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7  
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ  
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát  
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města  
IČO: 00297534

Zadavatel Vám sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-017887.

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**

## **„ZATEPLENÍ BUDOVY ČP. 2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINÉ – MIZEROVĚ“**

**Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:**

**Dotaz:**

*Dobrý den,*

*žádám o vysvětlení u výpisu prvků oken a dveří, kde u objektu A1 pozice 003 je ve výpisu uvedeno, že je to hliníkové okno, ale v rozpočtu k tomu náleží položka s popisem plastové okno. Dále u objektu A3 ve výpisu prvků oken a dveří je pozice v rozpočtu 019 s měrnou jednotkou m2 zřejmě místo ks.*

**Vyjádření zadavatele:**

**Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravenou dokumentaci, a to:**

**Příloha DI 7 č. 1 - D.1.1 a) Technická zpráva**

**Příloha DI7 č. 2 - D.1.1 b) 14\_1 - A3 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ**

**Příloha DI7 č. 3 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ2**

**Dotaz zájemce č. 2 včetně vyjádření zadavatele:**

**Dotaz:**

*Ve výkazu výměr je uvedeno, že se budou montovat nová svítidla (není ale uvedeno jaká):*

*R-7672019 Přeložka svítidla - viz. Z19*

*Poznámka k položce:*

*Položka obsahuje :*

- demontáž svítidla*
- prodloužení přívodu*
- dodávku a montáž nového svítidla vč. zapojení, kotvení a dodávky kotevních prvků*

*V technické zprávě je ovšem uvedeno, že se stará svítidla budou montovat zpět.*

*Prosím o upřesnění toho která z těchto možností je správná.*

**Vyjádření zadavatele:**

**Svítidla budou nová pro venkovní použití, LED 18W, hliníkové tvaru 300/300 mm, přisazené, barva rámečku antracit**

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

**Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 29. 06. 2022 v 09:00 hodin**

**Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 29. 06. 2022 v 09:01 hodin.**

V Karviné dne 10. 06. 2022

Přílohy:

Příloha DI 7 č. 1 - D.1.1 a) Technická zpráva

Příloha DI7 č. 2 - D.1.1 b) 14\_1 - A3 VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

Příloha DI7 č. 3 - opravený položkový rozpočet 20221204001SOUTEZZ2