



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Návrhová Lenka
Haškova 752 / 41
73401 Karviná-Ráj

Automatický systém
Značka: 9773/V000053/2022/AUTOMAT

Ostrava, dne: 3.1.2022

V c: **Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky stanoviště .4**

Stanoviště k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanoviště pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)

Realizací stavby "Železná cyklotrasa - podpora ekoturistiky stanoviště .4", dle Vámi vyznačené zájmové lokality (viz zakresleného území v příložené situaci) nedojde ke kolizi se stávajícím zařízením v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.

S navrhovanou výše uvedenou stavbou, která má být umístěna dle Vámi zadaného polygonu, souhlasíme.

Pokud je v rámci stavby rovněž požadováno napojení na vodovod nebo na kanalizaci sdílujeme, že napojení na zařízením v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. není možné – ve Vámi vyznačeném zájmovém území a v jeho nejbližším okolí se zařízením v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s. nenachází.

Pokud i přes výše uvedené, je uvažováno s napojením na vodovod nebo kanalizaci v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s., doporučujeme podat novou žádost o vyjádření prostřednictvím (www.smvak.cz), ve které vyznačíte v též plochu polygonu zájmového území, abychom Vám mohli sdělit, zda se v širší oblasti nachází zařízením SmVaK Ostrava a.s. vhodné pro napojení Vašeho stavebního záměru. V takovém případě je nutné žádost doplnit o typ a počet objektů určených k napojení na vodovod, předpokládanou potřebu vody v hodnotách Q_h v l/s (příp. v m³/h), Q_{max} v l/s; $Q_{pož}$ v l/s, včetně potrubí navržených nadzemních podlaží. Pro sdělení možnosti napojení na kanalizaci je nutné doplnit do žádosti informace o předpokládaném množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod. Upozorujeme, že dešťové vody ze všech navrhovaných objektů, je nutné přednostně ošetřit mimo kanalizaci v majetku, případně v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Příloha: situace Vámi vyznačeného zájmového území