




- Fotovoltaický panel - SKALA
tenkovrstvý
160Wp
1587 x 664
- Fotovoltaický panel - LG NeOn
375Wp
1768 x 1042
- Fotovoltaický panel - Longi
Bifacial
375Wp
2020 x 996



- Betonový blok , 500x 250 x 80, 23,3 kg
Nutno ošetřit nátěrem
Syntetická nátěrová hmota na beton, vodě odolná.



FTV Hybridní kolektory

<div><div><div><div><div>A3</div><div>B</div></div><div><div>A1</div><div>A2</div><div>A4</div></div></div></div></div>				<div><div><div>S</div><div></div></div></div>	
	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
	Jan Kupec	Tomáš Guercký	Ing. Milan Malý		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Karviná-město [663824]			ARCHÍV :	
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice Karviná Mizerov – Poliklinika Žižkova 2379/54a, 733 01 Karviná-Mizerov				
STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Statutární město Karviná IČ: 00297534			STUPEŇ : DSP		
NÁZEV AKCE : Fotovoltaický zdroj o výkonu 30kWp Nemocnice Karviná Mizerov – Poliklinika			DATUM : 11/2021		PARÉ
			Č. ZAKÁZKY : 06/21		
			MĚŘÍTKO :		
OBJEKT : SO 01 - Fotovoltaický zdroj					
ČÁST : D1.4.7.b					
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO :		
PŮDORYS STŘECHY A1 , A2 , A4			06-21-D		
			Č.V. 01		