



PAVILON A4



FASÁDNÍ PRVEK

- PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ STROJOVNY VZT NUTNO OSADIT NOSNÉ KONZOLY PRO BUDOUCÍ ZAVĚŠENÍ TESTOVACÍCH FASÁDNÍCH PRVKŮ.
- NOSNOST KONZOLY 100KG/m2
- PŘESAZENÍ OD ZATEPLENÍ 60–80mm
- NOSNÉ KONZOLY JSOU DODÁVKOU FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE

KONZOLY PRO TEPELNÉ ČERPADLO

- PŘED REALIZACÍ ZATEPLENÍ STROJOVNY VZT NUTNO OSADIT NOSNÉ KONZOLY S PADKOU PRO INSTALACI TELENÉHO ČERPADLA.
- NOSNOST KONZOLY 100KG/m2
- DĚLKA KONZOLY OD ZATEPLENÍ 1200mm
- NOSNÉ KONZOLY JSOU DODÁVKOU FOTOVOLTAICKÉHO ZDROJE

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		
	Jan Kupec	Tomáš Guercký	Ing. Milan Malý		
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC. Č. : Karviná-město [663824]				
	MÍSTO STAVBY : Nemocnice Karviná Mizerov – Poliklinika Žižkova 2379/54a, 733 01 Karviná-Mizerov			ARCHÍV :	
	STAVEBNÍK/OBJEDNATEL : Statutární město Karviná IČ: 00297534			STUPEŇ : DSP	
NÁZEV AKCE : Fotovoltaický zdroj o výkonu 30kWp Nemocnice Karviná Mizerov – Poliklinika				DATUM : 11/2021	PARÉ
				Č. ZAKÁZKY : 06/21	
				MĚŘÍTKO :	
OBJEKT :	SO 01 - Fotovoltaický zdroj				
ČÁST :	D1.4.7.b				
OBSAH :				ARCHIVNÍ ČÍSLO :	
KOTVÍCÍ PRVKY STROJOVNA VZT				06-21-D	
				Č.V. 01	