



# STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

16.01.2020

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/008366/2020

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/008366/2020/02

Ateliér Genius loci, s.r.o.

Chocholouškova 1527/6

702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

VYŘIZUJE:

Mgr. Michal Reczek

TELEFON:

596 387 346

E-MAIL:

michal.reczek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:

1/2

DATUM:

23.01.2020

## Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k akci uváděné pod názvem „Dětské dopravní hřiště v Karviné-Ráji vč. odstranění stavby ZŠ V. Nejedlého“ sdělujeme, že v území vyznačeném na přiloženém situačním snímku se nachází následující inženýrské sítě v majetku statutárního města Karviné:

### Veřejné osvětlení

V předmětné lokalitě nachází zemní kabelové vedení veřejného osvětlení, které je v majetku statutárního města Karviné, ve správě Odboru komunálních služeb Magistrátu města Karviné, viz přiložený situační snímek. V případě dotčení tohoto vedení stavbou je nutné dodržet následující podmínky:

1. Stavebník před zahájením stavebních prací zajistí vytyčení sítí veřejného osvětlení u Technických služeb Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město (kontaktní osoba p. Hujda, tel. 596 302 130, mob. 602 585 560).
2. Stavebník bude v ochranném pásmu veřejného osvětlení (min 0,5 m na každou stranu od osy kabelů VO) provádět případné výkopy ručně, a to s největší opatrností, aby nedošlo k poškození kabelu veřejného osvětlení. Obnažené kabely veřejného osvětlení ve výkopech budou zataženy do DVK (pod komunikacemi, zpevněnými plochami) nebo KOPOFLEX (v trávě) chráničky. V případě umisťování nových sítí je při stavbě nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v místech křížení a při souběhu je nutno dodržet ochranné pásmo min 0,5 m na každou stranu od osy kabelů VO.
3. Stavebník před záhozem případných výkopů přizve zástupce Technických služeb Karviná, a.s., ke kontrole stavu kabelů veřejného osvětlení a o výsledku zhotoví zápis do stavebního deníku. Stavebník při případném poškození sítí veřejného osvětlení je povinen zajistit opravu prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s., a uhradit veškeré náklady s tímto spojené.

### Přípojky inženýrských sítí k demolovanému objektu

Budova k odstranění je napojena na vnitřní systém kanalizace, ke kterému nemáme k dispozici zakres. Před odstraněním budovy je nutné provést monitoring a zakreslení této kanalizace. Objekt byl napojen na rozvody sítí z prodané části tělocvičny (sousední soukromý objekt č. p. 1697, kde zůstala vodovodní přípojka, přípojka tepla, elektrické energie a optického kabelu. Přípojka sítě elektronických komunikací CETIN a elektrická přípojka ČEZ jsou taktéž u demolované budovy. Orientační umístění těchto vedení, které je nutné ověřit s vlastníky, je přílohou vyjádření.

Nad rámec tohoto vyjádření upozorňujeme, že realizací nesmí dojít k poškození modernizovaných venkovních sportovišť ZŠ a MŠ Prameny.

\*MMKASS09537015\*



jednoznačný identifikátor dokumentu

**Platnost tohoto vyjádření končí dne 23.01.2021.**

Ing. Jana Maierová  
vedoucí odboru

*podepsáno elektronicky*

Přílohy:

Zákres vedení veřejného osvětlení

Orientační zákres vedení přípojek k demolované budově a sousednímu objektu v soukromém vlastnictví