


RVO 111 – nový výzbroj do stávající skříň ve stávajícím plíthi



6 x 3p pojistkový odpínač
pro válč. poj.vel. 14



RVO 111

druh – stávající plechová skříň ve stávajícím zděném (osadit novou vnitřní výzbroj, 6ti vývodovou)
krytí – min. IP44/IP2X (při zavřených / otevřených dveřích)
podrobnosti provedení rozváděče – viz technická zpráva a soupis prací stavby

Upozornění:

Před objednáním výzbroje RVO 111 nutno ověřit vnitřní rozměry stávající skříně a možnosti upevnění výzbroje!

Napěťová soustava 3PEN str. 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPE str. 50Hz 230V TN-S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Obsh. výkresu je důležitým vlastnickým projektem kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.			
Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský		
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes		
Schválil:	Ing. Alena Muchová		
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.		
Název stavby:	Tř. 17. listopadu výměna kabeláže a svítidel VO k.ú. Karviná – město, obec Karviná		
Výkres:	Schéma zapojení RVO 111		