

LEGENDA:

- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným obloukovým výložníkem délky 2500 mm, se 2 LED svítidly 2 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným obloukovým výložníkem délky 2500 mm, s LED svítidlem 3 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO se stávajícím výložníkem s LED svítidlem 4 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO se stávajícím výložníkem se 2 LED svítidly 4 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným obloukovým výložníkem délky 2500 mm, s LED svítidlem 4 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným obloukovým výložníkem délky 2500 mm,s LED svítidlem 4 (podrobná specifikace viz TZ), výložník se svítidlem pro nasvětlení přechodu pro chodce ponechat stávající
- stávající ocelový stožár VO s trojramenným obloukovým výložníkem délky 2000 mm (úhel sevření ramen 120°) se 3 LED svítidly 5 (podrobná specifikace viz TZ)
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným výložníkem se svítidlem – nedotčen
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným výložníkem se svítidlem a výložníkem se svítidlem pro nasvětlení přechodu pro chodce – nedotčen
- stávající ocelový stožár VO s dvojramenným výložníkem se svítidly – nedotčen
- stávající ocelový stožár VO s trojramenným výložníkem se svítidly – nedotčen
- stávající ocelový stožár VO s jednoramenným výložníkem se svítidlem – nedotčen
- stávající zapínací rozváděč VO – nedotčen
- stávající stožár VO bez rozlišení druhu – nedotčen

Upozornění:

Při osazování nových svítidel bude důsledně dbáno na rovnoměrné rozfázování svítidel v 3f rozvodu VO (napojení svítidel na jednotlivé fáze se bude pravidelně střídat).

Napěťová soustava 3PEN stř. 50Hz 400/230V TN-C (svody 1NPE stř. 50Hz 230V TN-S)
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Obsah výkresu je duševním vlastnictvím projektní kanceláře PTD Muchová, s.r.o. a nesmí být (ani jeho část) upravován, předán třetí straně nebo použit k jiným účelům, bez jejího předchozího písemného souhlasu.

Vypracoval:	Ing. Petr Gavlovský	
Kontroloval:	Ing. Radim Gřes	
Schválil:	Ing. Alena Muchová	
Investor:	Technické služby Karviná, a.s.	Datum: Říjen 2022

PTD Muchová, s.r.o.
Oleška 313/14
712 00 Ostrava - Muglinov

Název stavby:
TF. 17. listopadu
výměna kabelože a svítidel VO
k.ú. Karviná – město, obec Karviná

Měřítko: –
Stupeň: DPS

Výkres:
Situační schéma rozvodu VO

VO–1166 | C4

č. výkresu