

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název zadavatele: **Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace**

adresa: **tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město**

zastoupený: **Mgr. Olgou Hrubec, ředitelkou organizace**

IČO: **00320463**

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na dodávku, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Klimatizace kanceláří MěDK 1. etapa“

DOTAZ ZÁJEMCE:

Dobrý den,

v TZ a výkresech je vnitřní klimatizační jednotka o výkonu 2,8kW v počtu 3ks.

Ve výkazu-výměr je, ale v počtu 2ks.

Prosím tedy o informaci, čím se máme při cenění řídit, případně o zaslání opraveného VV.

Děkuji pěkně.

Přeji hezký den.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Vnitřních klimatizačních jednotek budou 3ks. V položkovém rozpočtu je obsažena chyba. Zadavatel formou přílohy těchto dodatečných informací uveřejňuje opravený položkový rozpočet, který nahrazuje rozpočet dříve uveřejněný.

Dodavatelé při zpracování svých nabídek použijí opravený rozpočet označený jako „DI1 – Opravený položkový rozpočet“.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a čas otevírání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 26. 07. 2023 v 11.00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat dne 26. 07. 2023 v 11:01 hodin

V Karvině 18. 07. 2023

.....
podpis osoby oprávněné

Přílohy:

DI1 – Opravený položkový rozpočet