

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 2
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

Zadavatel:

název zadavatele: **Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace**

adresa: tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná – Nové Město

zastoupený: Mgr. Olgou Hrubec, ředitelkou organizace

IČO: 00320463

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na dodávku, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Klimatizace kanceláří MěDK 1. etapa“

DOTAZ ZÁJEMCE:

Dobrý den,

po uskutečnění prohlídky místa plnění bychom rádi požádali o vysvětlení/ doplnění do VV:

1. kontrola řešení odvodu kondenzátu vnitřních jednotek (nutnost čerpadel)

2. v TZ je uvedeno "Veškeré rozvody jsou v prostorech kanceláří umístěny ve žlabech. Je uvažováno, že jsou prvně umístěny veškeré rozvody (potrubí CHL, prokabelování, napájení, odvod kondenzátu), a pak teprve jsou osazeny žlaby."

Prosíme tedy o doplnění do VV ony žlaby a bližší specifikaci prokabelování

4. V TZ je uvedeno "Vnitřní jednotky - 1F/230V/50Hz, 16A, CYKY 3x2,5

Komunikační kabel JYTY-O 3x0,75

Venkovní jednotka - 3F/400V/50Hz, 32A, CYKY 5x6

Venkovní jednotka - 3F/400V/50Hz, 25A, CYKY 5x4

Venkovní jednotka - 1F/230V/50Hz, 25A, CYKY 3x4"

Ve VV jsou jiné kabely - Cyky 3x1,5mm a 3x2,5mm po 90m, prosíme o doplnění metráže kabelů zmíněných v TZ, nutných pro zřízení přívodu pro jednotky

3. doplnění průrazů stěnami, případně protipožárních ucpávek

4. informaci, jakým způsobem bude zajištěn transport venkovní jednotky na střechu objektu (nutnost jeřábu)

5. doplnění 1ks refnetu pro již doplněnou 1 vnitřní nástěnnou jednotku
Děkuji.

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

Zadavatel pracuje na úpravě položkového rozpočtu, který bude uveřejněn formou následujících dodatečných informací.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel upravuje lhůtu pro podání nabídek a čas otevírání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 02. 08. 2023 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat dne 02. 08. 2023 v 09:01 hodin

V Karviné 24. 07. 2023

.....
podpis osoby oprávněné