

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ATRIS, s.r.o.
Občanská 1116 / 18
71000 Ostrava

Značka: 9773/V029307/2019/GE

Ostrava, dne: 7.11.2019

Věc: **Demolice objektu Kosmos v Karviné, parc. č. 2443/13, k.ú. Karviná-město**
Stanovisko k odstranění stavby

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší demolici stávajícího bytového objektu Kosmos Karviná na pozemku parc. č. 2443/13, k.ú. Karviná-město, vč. odpojení od veškeré technické infrastruktury.

Dle předložené PD je objekt na parc. č. 2443/13, k.ú. Karviná-město napojen na vnitřní rozvody vody z objektu na parc. č. 2443/11, k.ú. Karviná Město. Dále je dle PD předmětný objekt napojen samostatnou kanalizační přípojkou na jednotnou kanalizaci SmVaK Ostrava a.s. Dle PD budou přípojky do bouraného objektu bezpečně odpojeny v souladu s požadavky jejich správců a odstraněny.

S výše uvedenou demolicí **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené demolice stavby na pozemcích dle předložené situace stavby **dojde ke střetu** se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. a to **vodovodním řadem DN 80 PE a jednotnou kanalizací DN 900 B** (stoka G, hloubka uložení cca 3,48 m) - viz orientační zákres v mapové příloze.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Karviná, tel. č.: 596 317 962). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Investor je povinen zajistit odpojení všech případných přípojek vody a kanalizace před samotnou demolicí dle níže uvedených podmínek.

Podmínky pro realizaci:


Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Stávající zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. budou během prací zajištěny proti případnému poškození.
- Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno § 23 zákona č. 274/2001 Sb.

- v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m,
 - u vodovodních a kanalizačních řadů nad průměr 500 mm – 2,5 m,
 - u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m od vnějšího líce.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
 - Po dobu provádění prací budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy.
 - Veškeré úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.
 - S provozním střediskem vodovodních sítí (viz výše) investor dojedná odpojení pitné vody k uvedenému objektu. Ke kontrole provedených prací na odpojení pitné vody bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše). Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Zahájení prací investor oznámí uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací.
 - Upozorňujeme, že náklady spojené se odpojením pitné vody budou hrazeny v plném rozsahu investorem.
 - Odpojení kanalizační přípojky bude provedeno zaslepením maximálně 1,0 m od místa napojení na stoku nabo bezvýkopovou technologií přímo v potrubí na stoce.
 - V případě, že si investor není zcela jist místem napojení kanalizační přípojky, je možné si objednat vytýčení trasy přípojky kanalizace a lokalizaci místa napojení na příslušném středisku kanalizačních sítí (viz výše).
 - Upozorňujeme, že náklady spojené se zrušením kanalizační přípojky budou hrazeny investorem.
 - Po provedení prací (odpojení kanalizační přípojky) bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole.
 - Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
 - Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**

28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.