

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINĚ“

Dotazy zájemce:

Dotaz č.1:

Upozorňujeme zadavatele, že u všech objektů č.p.33-35 je ve výkaze výměr položka „Dodatečná izolace zdiva beztlakovou injektáží“, kterou nelze ocenit, jelikož není uvedena tloušťka injektovaného zdiva. Žádáme tedy zadavatele o rozdělení této položky podle tloušťek zdiva.

53	K	319202R01	Dodatečná izolace zdiva beztlakovou injektáží	m	240,930		0,00
			<i>Poznámka k položce: Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností/dodávek/doplňku a příslušenství</i>				
	P		-netlakové injektáže - silikonové (ref. výrobek Webertec 940e) příp. krémové u cihelného zdiva (ref. výrobek Webertec 946). Injektáže budou vždy provedeny ve dvou řadách, v rozích pak do tzv. pyramid. V místě aplikací injektáží budou provedeny fabiony, doplněné těsnicí zónou, obojí provedeno opravnou hmotou (ref. výrobek Weberbat).				
	VV		"rozsah_D.1.1_SO 01_v.č. BP-02/09, NS-10/18, TZ"				
	VV		"sanační opatření svislých kci _ 1.PP-1.NP odměřeno elektronicky"		240,930		
	VV		(103,53+137,4)				
	VV		(rozsah vztažen na mb zdiva !!)				
	VV		Součet		240,930		

Dotaz č.2:

TZ všech objektů č.p.33-35 se odkazuje na sanaci částí zdiva a stropu napadenými houbami mikrovlnnou technologií, ve výkazu výměr jsme tuto položku nenašli. Našli jsme pouze položku níže v oddílu maleb. Žádáme o doplnění či vysvětlení.

Č.p.33

346	K	784141001	Ošetření plísní a houbami napadených ploch včetně jejich odstranění v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 095,878		0,00
-----	---	-----------	---	----	--------------	--	------

Dotaz č.3:

Ve výkazu výměr domu č.p. 35 je níže uvedená položka. Žádáme zadavatele o doplnění popisu, co je pod kompletní sanací požadováno a dále určení plošné výměry a to z důvodu budoucích VCP či MNP.

352	K	OST0_R01	Kompletní sanace klenbových konstrukcí 1.NP	kpl.	1,000		0,00
-----	---	----------	---	------	-------	--	------

Vyjádření zadavatele:

Opověď na dotaz č. 1:

Dům. č. 33

VV_D.1.1-2_p.č. 53 – rozdělení položky na p.č. 53-54

Dům. č. 34

VV_D.1.1-2_p.č. 49 – rozdělení položky na p.č. 49-50

Dům. č. 35

VV_D.1.1-2_p.č. 38 – rozdělení položky na p.č. 38-39

Opověď na dotaz č. 2:

Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a ponechaných stropů v 1.PP.

Dům č.p. 33_

VV_D.1.1-2_p.č. 426 – doplnění položky do VV

Dům č.p. 34_

VV_D.1.1-2_p.č. 429 – doplnění položky do VV

Dům č.p. 35_

VV_D.1.1-2_p.č. 364 – doplnění položky do VV

Opověď na dotaz č. 3:

Sanace částí zdiva a stropů napadených houbami (dřevomorka domácí apod.) bude provedena mikrovlnou technologií, včetně ošetření napadených míst chemickým fungicidním postřikem. Předpokládáme provedení sanace v rozsahu cca 30% plochy zdiva (1.PP i 1.NP) a ponechaných stropů v 1.PP.

Dům č.p. 33_

VV_D.1.1-2_p.č. 426 – doplnění položky do VV

Dům č.p. 34_

VV_D.1.1-2_p.č. 429 – doplnění položky do VV

Dům č.p. 35_

VV_D.1.1-2_p.č. 364 – doplnění položky do VV

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 ZZVZ přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek bude uveřejněna formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4.

V Karviné dne 23. 06. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI3 č. 1 – opravený výkaz výměr – R03

Příloha DI3 č. 2 – technická zpráva a statický výpočet rev 01 (18023-DPS-D.1.2-SO 01 – 01)