

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č.11 VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ ČI ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce na stavební práce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„REKONSTRUKCE DOMŮ ČP. 33-35 V KARVINÉ“

Dotazy zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Vzhledem k informaci od autorů projektu VZT a chlazení bytových domů č.p. 33-35 v Karviné upozorňujeme, že investorem zasláné výkazy výměr (aktualizované při DI3, viz příloha) k nacenění, nejsou finální verzí projektu VZT, resp. neodpovídají finální projektové dokumentaci. Žádáme o objasnění, případně zaslání aktuálních výkazů.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel provedl revizi položkového rozpočtu/výkazu výměr a upravuje následující položky:

U čp. 33 část profese VZT u Specifikace ozn. 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06 Specifikace byly doplněny položky: **ZARÍZENÍ VZT 5**

6	5.6	Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN250, s ochranným sítím proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora	ks	1
11	-	Kruhové plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, průměru 250mm (ne kanalizační potrubí typu KG/PVC apod.!!!)	bm	5

U čp. 34 část profese VZT u Specifikace ozn. 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06 Specifikace byly doplněny položky: **ZARÍZENÍ VZT 3**

5	3.5	Koncový prvek pro odvod vzduchu - čtyřhranná vyústka pro osazení do kruhového potrubí, 225x85mm, s regulací R1, barevné provedení RAL 9010	ks	3
---	-----	--	----	---

ZARÍZENÍ VZT 5

5	5.5	Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie, 250x250, s ochranným sítím proti ptactvu, mat. titanizinek	ks	1
8	5.8	Koncový prvek pro odfuk vzduchu - výfuková hlavice, DN250, s ochranným sítím proti ptactvu, mat. pozink, odstín RAL dle požadavku investora	ks	1
10	-	Kruhové plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, průměr 150mm (ne kanalizační potrubí typu KG/PVC apod.!!!)	bm	5
11	-	Čtyřhranné plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, rozměr 180x130mm (ne kanalizační potrubí typu KG/PVC apod.!!!)	bm	5

ZARÍZENÍ VZT 6

1	6.1	Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí DN125, V=50m3/h~25Pa, Pi=15W/230V, vč. zpětné klapky, bílé provedení	ks	1
2	6.2	Koncový prvek pro odfuk vzduchu - protidešťová žaluzie, DN125, kruhová, mat. titanizinek	ks	1
3	-	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, do průměru DN125	bm	1
4	-	Montážní, kotvící a spojovací materiál	kg	1

**U čp. 35 část profese VZT u Specifikace ozn. 18023-DPS-D.1.4.2-SO 01-06 Specifikace byly doplněny položky:
ZARÍZENÍ K.1**

3	1.3	Vnitřní klimatizační jednotka systému multi-split, kazetová, Qch/Qt=3.5/3.9kW, chladivo R32, Pi=20W/230V, rozměry jednotky 570x214x570/19kg, čelní panel 620x34x620mm, suchý kontakt pro snímání chodu, vč. standartního drátového ovladače	ks	2
---	-----	---	----	---

ZARÍZENÍ VZT 5

2	5.2	Uzavírací klapka do čtyřhranného potrubí, 250x200mm, těsná, vč. servopohonu 230V	ks	1
5	5.5	Koncový prvek pro sání vzduchu - protidešťová žaluzie, 200x200, s ochranným sítím proti ptactvu, mat. titanizinek	ks	1
11	-	Čtyřhranné plastové potrubí - materiálové provedení polypropylén s UV stabilizátorem, vyšší pevnost pro uložení pod úroveň terénu, spoje vodotěsné (svařování / pájení), včetně tvarovek 40%, příslušenství, rozměr 280x130mm (ne kanalizační potrubí typu KG/PVC apod.!!!)	bm	5

Přílohou těchto dodatečných informací poskytuje zadavatel opravený ucelený výkaz výměr, který nahrazuje výkaz výměr dříve uveřejněný.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 14. 08. 2020 v 09:00 hodin

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 14. 08. 2020 v 09:01 hodin.

V Karviné dne 21. 07. 2020

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI11 č. 1 – opravený výkaz výměr – soubor 21072020