


PŘEHLED PŘÍSTROJŮ			
Dznač.	Druh	Typové údaje	Poznámka
01	vypínač	01	KS
05	vypínač	05	
FAP	tlacítko tahové signální	FAP	
16A/230V	domovní dvojjednosvuka	16A/230V	
16A/230V	domovní zdsuvka	16A/230V	
16A/230V S PŘEPŮTOVOU OCHRANOU	domovní dvojjednosvuka	16A/230V	
16A/230V IP44 POD OMÍTKU	zdsuvka	16A/230V IP44 POD OMÍTKU	
01 POD OMÍTKU	vypínač IP44	01 POD OMÍTKU	
25A/400V	SPORÁKOVÝ SPINAČ	25A/400V	
24V	APTICKOAKUST.SIGNALIZACE	24V	
	svítlidla popsdna v TZ		

+ KÓTOVANÝ VÝVOD VIZ INTERIER

Označování el.přístrojů a spotřebičů



Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000-4-41ed3 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:

ochrana izolací
ochrana krytý nebo překážkami

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:


ochrana automatickým odpojením od zdroje
Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:

proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed3: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41ed3 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed3:

neoznačené: odpovídající prostorům normálním

ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK		 <div>Občanská 1116/18 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava</div>	
VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA FRYŠTÁTSKÁ 72/1,733 24 KARVINA			
NÁZEV AKCE:			
REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY			
OBSAH SLOŽKY:		ČÁST: TPS-ES	FORMÁT: A3
		DATUM: 12/2018	STUPĚN: DPS
		MÍSTO STAVBY: PARC.Č. 3439/17,OBEC KARVINA KÚ,KARVINA,MĚSTO	
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO VÝKRESU:	
SO01			
MĚŘÍTKO:		D.1.4-02	
PŮDORYS 1.NP-1.ČÁST			