







Tabulka místností 1.NP - Kabinet

Č.	Název místnosti	Plocha podlahy (m2)	Podlaha	Strop	Stěny	Plocha stěn (m2)	Poznámka
1.32	KABINET	19,59	SP1 - PVC, vč. soklu v. 100 mm	Podhled - A2	Malba - barva bílá	54,24	Přechodová lišta

Legenda:

- Stávající konstrukce
- Nové prvky/konstrukce
- Broušené ker. zdivo tl. dle PD

Legenda konstrukcí

A2 **SDK podhled**
- Nosná konstrukce podhledu
- SDK deska tl. 12,5 mm

Legenda prvků

Z01 Nový nátěr otopného tělesa, barva bílá

Skladby povrchů:

SP1 **Skladba podlahy - PVC**

- PVC nášlapná vrstva	2,0 mm
- Lepidlo	
- Penetrace	
- Samonivelační potěr	2,0 mm
- Penetrace	
- Cementový potěr C25 + KARI síť 6/100/100 mm	50,0 mm
- Separační vrstva - PE fólie	
- EPS 150S - kročejová izolace	20,0 mm*
- Očištění a vyspravení stávající konstrukce	

Poznámka:

- Všechny řešené části budou nově vymalovány a bude provedeno vyspravení stávajících omítek cca z 30%.

- Bezbariérově řešené části školy budou provedeny v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. v platném znění, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

- Při realizaci stavby musí být dodrženy požadavky vyhlášky 410/2005 Sb..

- Všechny prostupy/drážky konstrukcemi budou koordinovány s jednotlivými částmi projektové dokumentace.

- Nová skladba podlahy nesmí být provedena těžší než stávající skladba - **Nesmí dojít k přitížení stávající konstrukce!!!**

- Nábytek zaznamenán pro koordinaci, podrobně viz. samostatná část PD

- Po provedení demontáží stáv. podlahové krytiny bude přizván projektant k posouzení stavu stávající podlahy, v případě vyhovujícího stavu nebude provedeno vybourání stávající skladby podlahy, ale pouze nová podlahová krytina.

- Podlahová krytina musí splňovat požadavek na součinitel smykového tření dle ČSN 73 4130 v ploše μ ≥ 0,5.

Poznámka:*

* Tloušťka tepelné izolace bude upravena dle skutečnosti po vybourání původní skladby podlahy, tak aby byla v rovině s podlahou v chodbě.

Malby - stěny, stropy

- **práce zahrnuje** provedení očištění, ometení omítek, penetrace podkladu 2x malba bílá - disperzní paropropustná/omyvatelný nátěr paropropustný

Oprava omítek:

- oškrábání stávající malby, oklepání nesoudržných omítek předpoklad **30%**, vyspravení jádrovou omítkou 30% a celoplošné přeštukování **jemnou štukovou omítkou.**

- před realizací štukové omítky se provede zdrsnění podkladu a penetrace

Podhledy

- Nové akustické podhledy v učebnách musí splňovat podmínky normy dle ČSN 73 0527

- Před realizací musí zhotovitel zpracovat akustickou studii na konkrétně zvolený typ podhledu a předložit objednateli a projektantovi k odsouhlasení

- Po realizaci musí zhotovitel zajistit měření doby dozvuku pro ověření splnění normových požadavků a předat protokol o měření doby dozvuku s kladným výsledkem



Tabulka dveří 1.NP - Kabinet

Ozn.	Ks	Náhled, š x v(mm)	L/P	Popis	Povrchová úprava	Kování	Specifikace	Poznámka
D02								
	1		P	Vnitřní dřevěné dveře jednokřídlé, plné, bez prahu, běžný zámek	Dveřní křídlo - CPL laminát - barva šedá/ zárubeň - černá	Bude provedeno obroušení stávající zárubně a bude proveden nový nátěr, následně bude doplněn samozavírač se zpožděním		Dveřní křídlo bude opatřeno vodorovným madlem ve výšce 800-900 mm na opačné straně oproti závěsům, okopovým plechem v.400 mm
	1							

S

ZODP. PROJEKTANT:	ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK	PODPIS	Atris Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
VYPRACOVAL:	ING. LUKÁŠ PITRA		
INVESTOR:	**STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRÝDÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ**		

NÁZEV AKCE: **REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ ODBORNÝCH UČEBEN NA ZŠ DRUŽBY**	ČÁST: STAVEBNÍ	FORMÁT: 594/297
	DATUM: PROSINEC 2018	STUPEŇ: DPS
	MÍSTO STAVBY:	PARC.Č. 3435/17, 3435/19, 3435/520, OBEC KARVINÁ, K.Ú. KARVINÁ - MĚSTO

OBSAH VÝKRESU: **1.NP - KABINET JAZYKŮ - NOVÝ STAV**	STAVEBNÍ OBJEKT: **SO 01**	ČÍSLO VÝKRESU: **D.1.1.b)05**
	MĚŘÍTKO: **1:50**	