

Tabulka přehledu				
Roční hodnota	Velikost [m]	Počet kusů	Hmotnost [kg]	Hmotnost celkem [kg]
100	1,06	2	9	18
100	1,06	8	19	152
100	1,06	1	9	9
Celková hmotnost [kg] 181				

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Název místnosti	Plocha	Objem	Objem
1.01	SPRKY	21,32	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.02	WC	6,89	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.03	CHODBA	12,96	PVC	STROJNA GMA
1.04	SÁNA	19,33	PVC	STROJNA GMA
1.05	SÁNA	22,44	PVC	STROJNA GMA
1.06	CHODBA	5,33	PVC	STROJNA GMA
1.07	CHODBA	3,18	PVC	STROJNA GMA
1.08	ZÁVĚŘI	5,66	KEKOVKA DLAŽBA	OBLOK KARBON
1.09	ZÁVĚŘI	3,79	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.10	SKLAD	6,98	PVC	STROJNA GMA
1.11	SÁNA	23,32	PVC	STROJNA GMA
1.12	CHODBA	7,25	PVC	STROJNA GMA
1.13	SÁNA	22,84	PVC	STROJNA GMA
1.14	CHODBA	10,15	PVC	STROJNA GMA
1.15	WC	6,71	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.16	SPRKY	27,31	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.17	MASÉ	12,43	PVC	STROJNA GMA
1.18	SÁNA	5,95	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.19	CHODBA	6,71	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.20	SPRKY	2,67	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.21	SPRKY	1,99	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.22	WC	1,49	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.23	CHODBA	2,18	PVC	STROJNA GMA
1.24	MASÉ	22,84	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.25	REHABILITACE BAZÉN	24,40	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.26	CHODBA	1,82	PVC	STROJNA GMA
1.27	STROJNA	6,82	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.28	ZÁVĚŘI	11,63	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.29	ZÁVĚŘI	5,66	KEKOVKA DLAŽBA	OBLOK KARBON
1.30	SÁNA	31,85	PVC	STROJNA GMA
1.31	CHODBA	11,89	PVC	STROJNA GMA
1.32	SÁNA	7,27	PVC	STROJNA GMA
1.33	SÁNA	11,81	PVC	STROJNA GMA
1.34	SPRKY	24,85	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.35	WC	7,34	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.36	ZÁVĚŘI	4,85	KEKOVKA DLAŽBA	OBLOK KARBON
1.37	ZÁVĚŘI	4,85	KEKOVKA DLAŽBA	OBLOK KARBON
1.38	OLEJ	3,96	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.39	PRAKY	2,96	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.40	OBJEM MÍSTNOSTÍ	10,39	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.41	SÁNA PERSONAL	13,82	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.42	HYDRA PERSONAL	8,39	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA
1.43	SKLAD MOBILNÍ	32,85	KEKOVKA DLAŽBA	STROJNA GMA

Legenda svítidel


- A1 Actison Fit CDP LED20000-840 ETDD
A2 ArimoS D3 CDP LED7000-840 ETDD 01
B2 Mirona Fit-Spo T LED26000-840 ETDD
N1 ONTEC S M5 NM + ochranná klec
N2 ONTEC S C2 NM + ochranná klec
N3 ONTEC S E1P + piktogram + ochranná klec

Legenda přístrojů

- K Krabice ACIDUR 97
LiveLink Dali
LiveLink Connect
Kabelový žlab 400x60mm

- hranice hrací plochy
řešená oblast

Napětová soustava: 3 NPE, 230/400V, 50 Hz, TN-C
Základní ochrana: Izolaci dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Ochrana při poruše: krytí a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Doplňková ochrana: proudové chrániče, ochranné pospojování

	Amper design s.r.o. Ruska 398/43 703 00 Ostrava - Vítkovice		Vypracoval: Ing. J.Holán <i>J.Holán</i>	
			Zodp. projektant: Ing. J.Holán <i>J.Holán</i>	
	Objednatel: STaRS Karviná, s.r.o. Karola Šilivky 783/2a 733 01 Karviná - Frýštát		Kód zakázky: A19-15	
	Datum: 11/2019		Mřítko : 1:100 Formát: A1	
Název zakázky: Rekonstrukce umělého osvětlení a oprava nouzového osvětlení házenkářské haly		List/Číslo: 1/1		
Stupeň: DPS - dokumentace pro realizaci stavby				
Část: Silnoproudá elektrotechnika		Por. číslo:		
Název výkresu: Púdorys				01