

Označování el.přístrojů a spotřebičů

počet 2xEL 4-12a  
druh dle tabulky  
typ dle tabulky  
obvod rozváděče  
část obvodu samostatně ovládaná

| PŘEHLED PŘÍSTROJŮ |                          |                                |          |    |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|----|
| Označ.            | Druh                     | Typové údaje                   | Poznámka | ks |
|                   | vypínač                  | 01                             |          |    |
|                   | vypínač                  | 05                             |          |    |
|                   | vypínač                  | 07                             |          |    |
|                   | vypínač                  | 06                             |          |    |
|                   | tlačítko tahové signální | FAP                            |          |    |
|                   | domovní dvojzásuvka      | 16A/230V                       |          |    |
|                   | domovní dvojzásuvka      | 16A/230V S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU |          |    |
|                   | SPORÁKOVÝ SPINÁČ         | 25A/400V                       |          |    |
| HA1               | elektrický zvonek        | 8V                             |          |    |
| EL1,3,4           | svítidla popsána v TZ    |                                |          |    |

Rozvodná soustava: 3NPE 50Hz,400V/TN-S  
Rozvodná soustava: 1NPE 50Hz,230V/TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle STN 33 2000-4-41ed.2 Z1 a dalších

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:  
ochrana izolací  
ochrana kryty nebo překážkami


Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
ochrana automatickým odpojením od zdroje


Zvýšená ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:  
proudovým chráničem dle přílohy NM4

Prostor dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Z1: normální

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-4-41.ed.2 Z1 z hlediska ČSN 33 2000-5-51ed.3:  
neoznačené: odpovídající prostorům normálním

| TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP - NOVÝ STAV |                     |             |                  |
|------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|
| Č.                                 | NÁZEV MÍSTNOSTI     | PLOCHA (m2) | NÁŠLAPNÁ VRSTVA  |
| 2.01                               | JAZYKOVÁ UČEBNA     | 61,84       | VINYLOVÁ PODLAHA |
| 2.02                               | UČEBNA INFORMATIKY  | 62,16       | VINYLOVÁ PODLAHA |
| 2.03                               | KABINET INFORMATIKY | 15,62       | VINYLOVÁ PODLAHA |



|   |  |                  |   |             |
|---|--|------------------|---|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT: ING. LADISLAV ZAHRADNÍČEK                                     |  | PODPIS           |  |             |
| VYPRACOVAL: ING. MICHAEL KOTAS  |  |                  |   |             |
| INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA<br>FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ - FRYŠTÁT |  |                  |   |             |
| NÁZEV AKCE:   |  |                  | ČÁST: TPS-ES  | FORMÁT: A2  |
| REKONSTRUKCE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ A MŠ<br>CIHELNÍ V KARVINĚ                      |  |                  | DATUM: LEDEN 2017   | STUPEŇ: DPS |
|   |  |                  | MÍSTO STAVBY: PARC. Č. 3509/1 K.Ú. KARVINÁ -<br>MĚSTO                                 |             |
| OBSAH VÝKRESU:  |  | STAVEBNÍ OBJEKT: | ČÍSLO VÝKRESU:  |             |
| PŮDORYS 2.NP  |  | SO 01            | D.1.4-01  |             |
|   |  | MĚŘITKO:         |   |             |
|   |  | 1:75             |   |             |