



STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

Magistrát města Karviné

Odbor komunálních služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

09.10.2020

ČÍSLO JEDNACÍ:

SMK/137418/2020

SPISOVÁ ZNAČKA:

SMK/127506/2020/02

ATRIS, s.r.o.

Občanská 1116/18

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

VYŘÍZUJE:

Mgr. Michal Reczek

TELEFON:

596 387 346

E-MAIL:

michal.reczek@karvina.cz

LISTŮ/PŘÍLOH:

1/1

DATUM:

09.11.2020

Vyjádření k existenci sítí

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí k akci uváděné pod názvem „Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviné - Mizerově“ sdělujeme, že v území vyznačeném na přiloženém situačním snímku se nachází na pozemku parc. č. 1793/86 vedení veřejného osvětlení ve vlastnictví statutárního města Karviné. Dále máme k dispozici trasy vedení veřejného osvětlení, které přísluší k areálu polikliniky č. p. 2379 a přejde do vlastnictví statutárního města Karviné při převodu objektu. Zákres všeho zasíláme v přiložené situaci.

V případě dotčení vedení veřejného osvětlení prováděním stavebních prací je nutné dodržet následující podmínky:

- Stavebník před zahájením stavebních prací zajistí vytyčení sítí veřejného osvětlení u Technických služeb Karviná, a.s., Bohumínská 1878, 735 06 Karviná-Nové Město (kontaktní osoba p. Hujda, tel. 596 302 130, mob. 602 585 560).
- Stavebník bude v ochranném pásmu veřejného osvětlení (min 1,0 m na každou stranu od osy kabelů VO) provádět výkop ručně, a to s největší opatrností, aby nedošlo k poškození kabelu veřejného osvětlení. Obnažené kabely veřejného osvětlení ve výkopu budou zataženy do tvrzené dělené chráničky (pod komunikacemi) nebo KOPOFLEX (v trávě) chráničky. Při stavbě je nutno dodržet ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení v místech křížení a při souběhu je nutno dodržet ochranné pásmo min 1,0 m na každou stranu od osy kabelů VO.
- Stavebník před záhozem výkopů přizve zástupce Technických služeb Karviná, a.s., ke kontrole stavu kabelů veřejného osvětlení a o výsledku zhotoví zápis do stavebního deníku.
- Stavebník při případném poškození sítí veřejného osvětlení je povinen zajistit opravu prostřednictvím Technických služeb Karviná, a.s., a uhradit veškeré náklady s tímto spojené.

K dalším sítím, které přísluší k areálu polikliniky č. p. 2379, podklady na Odboru komunálních služeb nedisponujeme.

Platnost tohoto vyjádření končí dne 09.11.2021.

Ing. Jana Maierová
vedoucí odboru

podepsáno elektronicky

MMKASS10263368



jednoznačný identifikátor dokumentu