



POD000257117

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Statutární město Karviná

Naše zn.: POD/00119/2021/9232/831.07

Vyřizuje: Irena Kozlíková, Ing.

Tel.: 596 657 271

E-mail: Irena.Kozlikova@pod.cz

Datum: 26.01.2021

Fryštátská 72/1

73324 Karviná

Věc: Komunikace vozidlová na p.č. 2049/7, Karvina-město, včetně odvodnění
SO 02 Odvodnění - stanovisko správce povodí

Požádali jste nás o stanovisko k dokumentaci pro společné povolení (územní a stavební řízení) uvedené stavby na k.ú. Karviná – město.

Předmětem dokumentace je odvádění srážkových vod z komunikace.

Vsakovací podmínky nejsou vhodné pro zasakování, Je proto navrženo zdržení v retenční nádrži, odkud bude odtok do potoka regulován na max. 9l/s., což bude menší než stávající odtok z daného území . Akumulace je navržena v 12ti ks bloků (AS Nidaplast) ve třech vrstvách, objem 17,07m³, akumulace ve šterkových vrstvách 5,4m³. Celkový objem retence bude 22,5m³.

Jako správce povodí (§ 54 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění) k Vaší žádosti vydáváme k předložené projektové dokumentaci následující stanovisko:

Dešťové vody budou z retence vypouštěny do bezejmenného potoka IDVT 13000129, ve správě Statutárního města Karviná, v km 1,11 toku.

Záplavové území ve smyslu §66Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám známo není.

*Z hlediska správce povodí **nemáme** k záměru připomínek a jeho realizace je možná.*

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka.

Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Komunikace vozidlová na p.č. 2049/7, . Karvina-město, včetně odvodnění , SO 02 Odvodnění " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů

povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Pavlas L.

Ing. Lukáš Pavlas

vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Povodí Odry,

státní podnik 231
701 26 Ostrava, Varenská 49

příloha : PD