

**Naše značka:** TaV/1263/2020/Vo  
**E-mail:** volna@poda.cz  
**Vyřizuje:** Volná Lenka  
**Tel.:** 597 578 060, 597 578 033  
**Fax:** 597 579 000  
**V Ostravě dne:** 16. 10. 2020

**Ateliér Genius loci, s.r.o.**  
**Stodolní 17**  
**702 00 Ostrava**

Věc: ***Vyjádření PODA a.s. pro stavbu (projekt) z hlediska existence podzemní telekomunikační optické sítě***

*Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení*

Stavba: ***„Stavební úpravy ul. Březová v Karviné - Ráji“***

Ve Vašem zájmovém území, dle předložené situace (Karviná, ul. Březová), se **nachází** telekomunikační sítě a zařízení **PODA a.s.** Při realizaci Vaší stavby **dojde** k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely **PODA a.s.**

Trasa telekomunikačního vedení **PODA a.s.** je zakreslena v předloženém výkrese „Koordinační situační výkres, číslo výkresu C.3“.

Při budování Vaší stavby **dojde** k dotčení našeho **telekomunikačního vedení**, které je chráněno dle § 102, zákona č.127/2005 (zákon o elektronických komunikacích). Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.

Proti provedení stavby nemá **PODA a.s.** námitek při splnění níže uvedených podmínek:

- Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je.
- Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005.
- **Stávající podzemní telekomunikační vedení PODA a.s. bude pod novou zpevněnou plochou opatřeno chráničkou.**
- **U nových zpevněných ploch nebude nad tímto vedením umístěn betonový základ obrubníku.**
- **Veškeré náklady na ochranu našeho vedení budou financovány investorem výše uvedené stavby.**
- **Před započítáním zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme**, a to na základě objednávky, zaslané na e-mail – pro lokality Ostrava, Bohumín - [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [mrva@poda.cz](mailto:mrva@poda.cz) a pro lokality Havířov, Orlová, Karviná – [volna@poda.cz](mailto:volna@poda.cz), [kirschner@poda.cz](mailto:kirschner@poda.cz).  
Do objednávky uveďte, prosím, č. j. vyjádření, pod kterým bylo pro danou stavbu vydáno, datum vydání vyjádření, kontaktní osobu na stavbě. **Následně kontaktujte** p. Mrvu – lokality Ostrava, Bohumín - (597 578 044, 775 233 729) nebo p. Ing. Kirschnera – lokality Havířov, Orlová, Karviná - (597 578 033, 775 233 722) pro upřesnění termínu vytýčení. Objednávka bude rovněž obsahovat identifikační údaje Vaší firmy.  
Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku.

- Telekomunikační zařízení nesmí být pojižděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. **Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně.**
- Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase na tel. čísla, 597 578 033, 775 233 722 – Ing. Jan Kirschner. Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**

**Platnost vyjádření je 1 rok od jeho vydání**

S pozdravem

za PODA a.s.  
Ing. Jan Kirschner  
28. října 102/1168  
702 00 Ostrava



**PODA a.s.**  
28. října 102 -11-  
702 00 OSTRAVA-MOR. OSTRAVA  
IČ: 25816179  
Telefon: 597 578 000

**OSTRAVA**

28. října 1168/102  
702 00 Moravská Ostrava

**BRNO**

Gajdošova 4392/7  
615 00 Brno-Židenice

**PRAHA**

Hvězdova 1716/2b  
140 78 Praha 4

**TŘEBOŇ**

Boženy Němcové 817/II  
379 01 Třeboň

**ZNOJMO**

Pražská 1653/30  
669 02 Znojmo

**POLIČKA**

Masarykova 8  
572 01 Polička