

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

ASA expert a.s.  
Lešetínská 626 / 24  
71900 Ostrava

Značka: 9773/V021222/2021/RO

Ostrava, dne: 25. 6. 2021

**Věc: Demolice domů čp. 165 a 200 na nám. Ondry Foltýna v Karviné- Starém Městě**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

**Popis stavby:**

Předložená žádost řeší demolici stávajících rodinných domů na pozemku parc. č. 280, 281, 282/1 v k. ú. Staré město u Karviné. Vodovodní přípojky již byly odpojeny od hlavního vodovodního řadu.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené demolice stavby na pozemku parc. č. 280, 281, 282/1 k. ú. Staré město u Karviné (dle vašeho zákresu zájmového území v situaci) nedojde ke střetu se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v blízkosti vyznačeného zájmového území se nachází stávající s vodovodní řad **DN 50 PE** – viz orientační zákres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVaK Ostrava a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

V případě potřeby možno vyžádat o vytyčení na základě středisko vodovodních sítí Havířov, tel. č.: 596 384 111.


S výše uvedenou stavbou souhlasíme za daných podmínek:

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Uvedený vodovod má stanoveno ochranné pásmo dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zákres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.