

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 1
VYSVĚTLENÍ, DOPLNĚNÍ, ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

název: **STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ**
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V KARVINÉ –
RÁJI – ODSTRANĚNÍ BUDOVY ZŠ“**

Dotaz zájemce č. 1 včetně vyjádření zadavatele:

Dobrý den, v rozpočtu je položka č. 20 kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 1590,372t v PD může být i drcený beton ze stavby.

1/ co platí?

2/ můžeme drtit na místě?

VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE:

1) Platí položka rozpočtu. Drcený beton použit nebude.

20	583418024R	kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B	t	1 590,37200
----	------------	--	---	-------------

2) Drcený beton na místě není přípustný vzhledem k lokalitě uprostřed obydlené sídlištní zástavby.

S pozdravem

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ