



- Y zásuvka 230V/16A TANGO bílá
- ⌘ sporáková kombinace – Tango / P0

DOPLNĚNO 4-22

Proudová soustava 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Navržena ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41ed.3
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí :izolací
Ochrana při poruše před dotykem neživých částí :
- při poruše automatickým odpojením
- doplňková ochrana – proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním
Prostředí dle ČSN 332000-5-51 ed.3 Z2 – samostatná příloha

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	
Ing. Jiří Konečný		ING. TOMAŠ PACOLA	
OBJEDNATEL		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINA, FRYŠTÁTSKÁ 72/1	
MÍSTO STAVBY		KARVINA – FRYŠTÁT, 735 24	
AKCE		KAT. ÚZ. KARVINA – MĚSTO, PARC. Č. 1539/12	
PŘESTAVBA BYTŮ 1+1 V BYTOVÉM DOMĚ ČP. 814		DATUM	
		7 / 2021	
		ÚČEL	
OBSAH VÝKRESU		SP	
Sílový rozvod		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
			2