



č.1417

LEGENDA:

- V3 NOVÁ STOUPAČKA SV, TV, cTV ZE SUTERÉNU DO 1.NP
V4 NOVÁ STOUPAČKA SV, TV, cTV ZE SUTERÉNU DO 1.NP
K3 NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE ZE SUTERÉNU DO 1.NP
K4 NOVÁ STOUPAČKA KANALIZACE ZE SUTERÉNU DO 1.NP
PV STÁVAJÍCÍ STOUPAČKA POŽÁRNÍ VODY ZE SUTERÉNU DO 4.NP

- K KULOVÝ KOHOUT MOSAZNÝ PRO PITNOU VODU, S PÁKOU
VKKULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ
ZK ZPĚTNÁ Klapka

— . — . — NOVÝ ROZVOD PITNÉ VODY – PP–RCT HOT TRUBKY, PN20
IZOLOVAT POLYETYLÉNOVÝMI TRUBICEMI tl.9mm
VEDENO POD STROPEM SUTERÉNU VE VÝŠCE +2,0m

— . . — STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR TRUBKY, PN16
NEMĚNÍ SE

— — . . — STÁVAJÍCÍ ROZVOD CÍRKULACE TEPLÉ VODY – PPR TRUBKY, PN16
NEMĚNÍ SE

POZN.: UZAVÍRACÍ ARMATURY STOUPAČEK TV a cTV SE NEMĚNÍ

NAPOJENÍ STOUPAČEK ZA UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI STOUPAČEK NOVÉ PP–RCT HOT
POKUD NENÍ, OSADIT VYPOUŠTĚČÍ KOHOUT

1416	1417	1418	1419	1420	1421
------	------	------	------	------	------

INPO s.r.o.		
Investor :	Statutární město Karviná, Fryštátská 72/1, Karviná	Projektant Ing.P.Skála
		Vedoucí proj.
Zhotovitel :	INPO s.r.o., Nádražní 916/11, Karviná–Fryštát	Autorizace Ing.P.Skála
		Datum 04/2021
Stavba :	VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE Nám. Budovatelů č.1416–1421 Karviná – Nové Město	Stupeň DPS
		Č.zakázky V–791–01–21
		Formát 2xA4
		Měřítko Číslo výkresu
Obsah :	č. 1417 PŮDORYS SUTERÉNU	1:50 02