

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ateliér Genius loci, s.r.o.
Chocholouškova 1527 / 6
70200 Ostrava

Značka: 9773/V011580/2021/TE

Ostrava, dne: 28.4.2021

Věc: **„Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji“ - pozemek parc. č. 497/31, 497/34, 497/35, 497/287, k. ú. Ráj**
Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení
Investor: statutární město Karviná

Stanovisko pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 12.6.2020 pod zn.: 9773/V014976/2020/TE.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu dětského dopravního hřiště v Karviné-Ráji, a to konkrétně stavební objekty: SO 02 – Komunikace a parkovací stání, SO 03 Zpevněné plochy pochozí, SS 03.1. Plocha dětského dopravního hřiště a SO 10 Budova zázemí DDH.

Odvod dešťových vod z komunikace, parkovacích stání, ze střechy objektu zázemí DDH i pergoly je řešen zasakováním na pozemku investora. Odvod dešťových vod ze zpevněných ploch uvnitř areálu (plocha dětského dopravního hřiště a chodníky) je řešen částečně odvodem do stávající jednotné kanalizace v areálu bývalé ZŠ – odvod přes liniové odvodňovací žlaby, částečně budou dešťové vody odtékat na terén do zelené plochy. Do této jednotné kanalizace je v současnosti napojen demolovaný objekt školy. Stávající odtokové poměry z území zůstanou po demolicích a následné novostavbě zachovány, dochází k nepatrnému snížení odtokového množství dešťových vod o 0,79 l/s, tj. roční snížení o 41,9 m³.

Stanovisko k umístění:

Realizaci stavebních objektů SO 02 – Komunikace a parkovací stání, SO 03 Zpevněné plochy pochozí, SS 03.1. Plocha dětského dopravního hřiště a SO 10 Budova zázemí DDH na pozemku parc. č. 497/31, 497/34, 497/35, 497/287, k. ú. Ráj nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.

Upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní a kanalizační přípojky, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojky nutno respektovat. Zákes těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Se stavbou stavebních objektů SO 02 – Komunikace a parkovací stání, SO 03 Zpevněné plochy pochozí, SS 03.1. Plocha dětského dopravního hřiště a SO 10 Budova zázemí DDH dle předložených podkladů souhlasíme za níže uvedených podmínek.

Při kompletní realizaci stavby „Dětské dopravní hřiště v Karviné - Ráji“ požadujeme rovněž respektovat podmínky uvedené ve stanovisku pro vydání územního souhlasu, resp. územního rozhodnutí ze dne 12.6.2020 pod zn.: 9773/V014976/2020/TE.

Podmínky týkající se realizace stavby pro SO 02 – Komunikace a parkovací stání, SO 03 Zpevněné plochy pochozí, SS 03.1. Plocha dětského dopravního hřiště a SO 10 Budova zázemí DDH:

- Při kolizi s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou požadujeme respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje stávající vodovodní a kanalizační přípojky budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození.
- Stávající vodovodní a kanalizační přípojkou požadujeme během prací zajistit proti poškození.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu vodovodní a kanalizační přípojky bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme.
- Případné poškození vodovodní, příp. kanalizační přípojky bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 39

Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakres zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s.