



Váš dopis zn.:
Ze dne:

KB projekt Aqua s.r.o.

Naše zn.: POD/24018/2021/9233/57.16
Vyřizuje: Martin Skalička, Ing.
Tel.: 596 657 267
E-mail: Martin.Skalicka@pod.cz
Datum: 21.12.2021

Staroveská 129/154
72400 Ostrava

Stanovisko správce povodí k PD „Lapák štěrku v prostoru stávajícího nátoky do odlehčovací komory OK1C v areálu ČOV Karviná“, k.ú. Staré Město u Karviné

Předložená projektová dokumentace řeší výše uvedené osazení lapáku štěrku ve stávajícím areálu ČOV Karviná. Stavba bude realizována na parcelách č. 645/45 a 645/7 v k.ú. Staré Město u Karviné. Investorem stavby je Statutární město Karviná. Zájmové území tvoří prostor na přítoku kanalizace do stávající ČOV Karviná. Předmětem stavby je zřízení nového objektu lapáku štěrku na přítoku do ČOV, konkrétně do odlehčovací komory OK1C. Stavba zahrnuje zřízení vlastního lapáku – podzemní prohlubeň z monolitického betonu, osazení drapáku pro strojní vyklízení lapáku, přípojku nízkého napětí, telemetrii s přenosem na dispečink a kontejner. Součástí stavby je zřízení odstavné zpevněné plochy pro osazení kontejneru.

Realizace stavby nebude mít vliv na jakost vypouštěných vod. Záměr bude realizován ve vodním útvaru povrchových vod ID_HOD0840 Olše od státní hranice po tok Petrůvka, jehož stav je nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv předmětného záměru na stav útvarů povrchových vod a podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MŽP a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska správy povodí a zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení §24 až §26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry

státní podnik 230

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ: 70890021 DIČ: CZ70890021

Ing. Lukáš Pavlas
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací

Pavlas