



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE NUTNO ZKOOTRNOVAT TRASY Cu DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ - UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI
- SILOVÉ NAPÁJENÍ, JIŠTĚNÍ, REVIZE NOVÉHO ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE ŘEŠENÍM SAMOSTATNÉ PROFESÍ ELEKTRO
- VÝŠKOVÉ UMÍSTĚNÍ VNITŘNÍCH KLIMA JEDNOTEK - SHR KLIMA JEDNOTEK - 2100MM OD STROPU (UPŘESNIT PŘI MONTÁŽI)
- NÁPOJENÍ KLIMA JEDNOTEK NA CENTRÁLNÍ ODPAD PROVĚST PŘES KULÍČKOVÝ SIFON RESP. PROTIZÁPACHOVOU UZÁVĚRU
- POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU VÉST PO CELÉ DÉLCE VE SPÁDU - SMĚREM K MÍSTU NÁPOJENÍ NA CENTRÁLNÍ ODPAD
- KOMPLETNÍ PROBLEMATIKA ODVODU KONDENZÁTU OD NOVÝCH KLIMA JEDNOTEK ŘEŠENÍM SAMOSTATNÉ PROFESÍ ZTI
- ROZVODY Cu A KABELAŽI KOMUNIKACE VEDENÉ EXTERIÉREM ULOŽIT DO CELOKRYTOVÉHO / POZINK. INSTALAČNÍHO ŽLABU
- ROZVODY Cu A KABELAŽI KOMUNIKACE VEDENÉ INTERIÉREM BUDOU VEDENY V SDK KUPRECH, V LIŠTÁCH V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH

NÁZEV AKCE:		BUDOVA Č.P.2379 NA UL. ŽIŽKOVA V KARVINĚ - MIZEROVĚ - PROJEKT KLIMATIZACE A PŘÍPRAVA SLABOPROUDÝCH INSTALACÍ	
MÍSTO STAVBY:		KARVINĚ	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		KARVINĚ - MĚSTO	
PARCELA Č.:		1793/78	
OBJEDNATEL:		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINĚ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINĚ - FRYŠTÁT	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT STAVBY:		<div>Autris s.r.o.</div>	
ADRESA:		ATRIS s.r.o. OBČANSKÁ 1116/18, OSTRAVA - SLEZSKÁ OSTRAVA, 710 00	
AUTOR PROJEKTU:		ING. LADISLAV ZAHRAĐNÍČEK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		ING. VLADISLAVA LYČKOVÁ	
VYPRACOVAL:		ING. KAREL JEŽEK	
KONTOLOVAL:		ING. TOMÁŠ VODIČKA	
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:			
PODPIS:			
STAVEBNÍ OBJEKT:		PAVILON A4	
DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU:		D.1.4 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY	
STUPĚŇ: DPS			
JMÉNO VÝKRESU:		Půdorys střechy	
MĚŘÍTKO:	1:50	DATUM:	05/2023
ČÍSLO VÝKRESU:		D.1.4.b.21	