



POZNÁMKA :

1. NEZNAČENÉ PŘIPOJENÍ KLIMAEJEDNOTEK NA POTRUBNÍ SYSTÉM S CHLAZENÍM JE 6,5/9,5MM.
2. VŠECHNY POPSANÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVEDE STAVBA – VIZ STAVEBNÍ VÝKRESY
3. OVODY KONDENZÁTU ZAJISTI PROVESE VZT

LEGENDA :

- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY
- VZT JEDNOTKY A VENTILÁTORY PŮVODNÍ – DEMONTOVANÉ
- VZT POTRUBÍ
- TRASA VEDENÍ CHLADIVA (OVOLTRUBKA)
- TRASA VEDENÍ KONDENZÁTU HT32 VE SPÁDU MIN.1%
- VENTILÁTOROVÝ DÍL
- FILTRAČNÍ DÍL
- CHLADICÍ DÍL – PŘÍMÝ VÝPARNÍK



PROJEKTANT OBJEKTU D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVBY D.1.4.c ZARÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY		ING. MARCEL HEJTMÁNEK projektová a inženýrská činnost Družební 769/2b, Olomouc IČO: 13641468 TEL.: 603819774	
ZODP. PROJEKTANT: ING. MARCEL HEJTMÁNEK	KONTROLOVAL: ING. PETR KUČLIK	AUTORIZACE: 	
ZODP. PROJEKTANT: BARBORA KYŠKOVÁ	VYPRACOVAL: KAREL ADAMČÍK		
KONTROLOVAL: ING. LADISLAV ZAHRADNÍ ČEK	PROJEKTANT OBJEKTU: D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
INVESTOR: STATUTARNÍ MĚSTO KARVINÁ, FRYŠTÁTSKÁ 72/1, 733 24 KARVINÁ			
NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY PODKROVÍ BUDOVY Č.P. 618/11, NA UL. KAROLA SLIVKY V KARVINÉ - FRYŠTÁTĚ, DOPLNĚNÍ STŘEŠNÍCH OKEN A KLIMATIZACE	MÍSTO STAVBY: KARVINÁ	KATEGORIE ÚZEMÍ: KARVINÁ - MĚSTO	
STAVEBNÍ OBJEKT:	ČÁST: VZT	FORMÁT: -	
JIMÉNO VÝKRESU:	DATUM: 02/2022	STUPEŇ: DPS	
PŮDORYS PODKROVÍ - VÝŘEZ	ARCHIVNÍ ČÍSLO:	MĚŘÍTKO: 1:75	
		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.c)-02	