



- PODMODKOVÉ KLIMATIZAČNÍ SYSTÉMY NESMÍ BÝT ZASTAVENÝ NÁBYTKEM, MUSÍ ZŮSTAT VOLNÉ PŘÍSTUPNÉ, BUDOU OZNAČENY ŠTITKY S POJEMEM K PŘÍSLUŠNÉ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTCE
- JSOU ZAKRESLENY PLOCHY PRO ZA KANALIZAČNÍ SVOODY, KTERÝCH SE UVAŽUJAVNOSTAVEBNÍ PRÁCE DOTÝKAJÍ
- STAVAJÍCÍ POTRUBÍ POKRYTÝCH KANALIZACE JE ZAKRESLENO POUZÍ ORIENTAČNÉ, NEKTERÉ PŘÍPADOVÝCH POKRYTÝCH KANALIZACE POTRUBÍ ZJISTĚNA, PŘED PŘEVÁDĚNÍM POKRYTÍ BUDE PLOCHA JEDNOTLIVÉ KANALIZACE UPŘESNĚNÁ
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU NESMÍ BÝT NÁPOJENO NA STAVAJÍCÍ DEŠTOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE
- URČENÉ PROSTUPY (OZNAČENÍ P) PŘES JEDNOTLIVÉ VÍSLE KANALIZACE BUDOU USTĚNĚNÉ DLE POŽADAVKŮ POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY, PROSTUPY PŘES STŘOPNÍ KONSTRUKCI BUDOU USTĚNĚNÝ VÝZÝ

