

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
A.101	CHODBA	17,10	26,00	KD	ŠO,KS	PO	
A.102	ŠATNA	21,00	18,50	KD	ŠO,KS	PO	
A.103	CHODBA	5,80	12,00	KD	ŠO,KS	PO	
A.104	WC MUŽI	1,50	5,00	KD	ŠO,KO	PO	
A.105	WC MUŽI	6,80	10,40	KD	ŠO,KO	PO	
A.106	WC ŽENY	4,50	8,60	KD	ŠO,KO	PO	
A.107	WC ŽENY	14,00	15,00	KD	ŠO,KO	PO	
A.108	SKLAD	10,20	14,50	KD	ŠO,KS	ŠO	STROP-KLENBA
A.109	CHODBA	7,70	12,50	KD	ŠO,KS	ŠO	STROP-KLENBA
A.110	WC ZAMĚSTNANCI	1,40	4,80	KD	ŠO,KO	PO	
A.111	SKLAD	12,00	16,00	KD	ŠO,KS	PO	
A.112	BISTRO	20,50	18,20	KD	ŠO,KS	PO	
A.113	KUCHYNĚ	19,80	18,20	KD	ŠO,KO	PO	
A.114	SCHODIŠTĚ	13,70	15,90	KD	ŠO,KS	PO	
A.115	UKLIDOVÁ KOMORA	3,00	8,30	KD	ŠO,KO	PO	
A.116	SKLAD APARATURY	4,50	8,60	KD	ŠO,KS	PO	
A.117	VÍCEÚČELOVÝ SÁL max.130 osob	189,30	65,80	KD	ŠO,KS	PO+OP	
UŽITNÁ PLOCHA		352,80 m2					

Požadavky na požární odolnost konstrukcí:

Požární stropy – strop nad 1.NP dvoupodlažní části – II.SPB:REI30/DP2
SDK podhled s požární odolností je veden pod chráněnou konstrukcí, ale vždy nad VZT potrubím.
Revizní dvířka v požárním stropu EW15/DP3
Případná vestavěná svítidla a klimatizační jednotky do podhledů s požární odolností musí být chráněna na požadovanou požární odolnost i z vrchní strany nad podhledem.

LEGENDA PBR

	hranice PÚ
	hranice PNP
N 1.01-II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
	směr úniku a počet unikajících osob
	PHP
	vnitřní odběrní místo D25 s tvarové stálou hadicí délky 30m
	prvek "TOTAL STOP"
	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, paniková klika/kování, pevný klíč
	nouzové osvětlení únikových cest
	PÚ vybavený hlásiči požáru dle ČSN EN14604 v systému EZS – všechny místnosti PÚ vyjma sociálních zázemí
	Tlačítkový hlásič požáru v systému EZS
	PÚ vybavený akustickým vyhlášením poplachu – spouštěným na základě signalizace hlásičů požáru v systému EZS
	Ústředna EZS – PÚ N2.01 – kryt EI30/DP1
	dveře s požární odolností EW15-C/DP3

Název stavby:	Zámecké konírny – Community Hub SO 01 – objekt A – mléčnice
Místo stavby:	k. ú. Karviná – město parc. č. 3983/1, 3983/2 3983/3, 3985, 3981/1
Investor:	Statutární město Karviná; IČO:00297534 Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Datum:	04/2023
Formát:	1:125– A3
Stupeň PD:	územní rozhodnutí, stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.NP – SO 01 Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	