



LEGENDA MÍSTNOSTÍ							
Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZN.
B.201	CHODBA+SCHODIŠTĚ	14,30	18,20	PP	ŠO,PL	SDK	
B.202	TECHNICKÁ MÍSTNOST	53,20	31,20	PP	ŠO,PL	SDK	
B.203	SKLAD	6,70	10,60	PP	ŠO,PL	SDK	
B.204	NEVYUŽÍVANÝ PŮDNÍ PROSTOR	373,00	92,40	PVC	ŠO,PL	KROV	
UŽITNÁ PLOCHA OBJEKT B		447,20 m2					

LEGENDA PBŘ

	hranice PÚ
	hranice PNP
	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
	směr úniku a počet unikajících osob
	PHP
	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
	prvek "TOTAL STOP"
	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, paniková klika/kování, pevný klíč
	nouzové osvětlení únikových cest
	PÚ vybavený hlásiči požáru dle ČSN EN14604 v systému EZS – všechny místnosti PÚ vyjma sociálních zázemí
	Tlačítkový hlásič požáru v systému EZS
	PÚ vybavený akustickým vyhlášením poplachu – spouštěným na základě signalizace hlásičů požáru v systému EZS
	Ústředna EZS – PÚ N2.01 – kryt EI30/DP1
	dveře s požární odolností EW15-C/DP3

Název stavby:	Zámecké konírny – Community Hub SO 02 – objekt B – konírny
Místo stavby:	k. ú. Karviná – město parc. č. 3983/1, 3983/2 3983/3, 3985, 3981/1
Investor:	Statutární město Karviná; IČO:00297534 Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná
Datum:	04/2023
Formát:	1:125– A3
Stupeň PD:	územní rozhodnutí, stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 2.NP – S002,S003 Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	

