



- LEGENDA:**
- SVISLÉ/PODSTROPNÍ LEŽATÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (HT)
 - PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (HT)
 - GRAVITAČNÍ POTRUBÍ ODVODU KONDENZÁTU OD KLIMA A VZT (HT)
 - SVISLÉ/PODSTROPNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE (POTRUBÍ HT)
 - OZNAČENÍ SVISLÉHO POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, VČ. DIMENZE
 - OZNAČENÍ SVISLÉHO POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, VČ. DIMENZE

- LEGENDA ZNAČENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:**
- HT-DNx STANDARDNÍ ODPADNÍ SYSTÉM Z POLYPROPYLENU ŠEDÉ BARVY (26d8)

- LEGENDA ZNAČEK:**
- PS PŘEDSTĚNOVÝ SYSTÉM PRO ZÁVĚSNÉ WC, PISOÁR, VÝLEVKU ATD.
 - VH DNx VĚTRACÍ STŘEŠNÍ HLAVICE
 - ČK DNx ČISTICÍ KUS
 - KS DNx KONDENZAČNÍ SIFON S VODNÍ A MECHANICKOU PROTIZAPACHOVOU UZÁVĚRKOU
 - PS DNx PRAČKOVÝ SIFON
 - PV DNx PŘÍVZDUŠNOVACÍ VENTIL
 - RD 200x200 REVIZNÍ UZÁVÍRATELNÁ DVÍŘKA PRO PŘÍSTUP KE KANALIZAČNÍM TVAROVKÁM O ROZMĚRECH
 - PPM PROTIPÓŽÁRNÍ MANŽETA PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ VELKÝCH DN, MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÁ PRO REVIZI
 - PPT PROTIPÓŽÁRNÍ TMEL PRO KANALIZAČNÍ POTRUBÍ MALÝCH DN, MUSÍ BÝT PŘÍSTUPNÝ PRO REVIZI
 - R REDUKCE
 - SDK SÁDRO-KARTONOVÁ KONSTRUKCE

- POZNÁMKY:**
- POZN. 1) ČISTICÍ KUS/KONDENZAČNÍ SIFON BUDE TRVALE PŘÍSTUPNÝ PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA 200x200MM, PŘI OSAZENÍ DVÍŘEK BUDE ZOHLEDNĚN SPÁROVÝ KERAMICKÝ OBLADU, POKUD JE V DOTČENÉM MÍSTĚ NAVRŽEN (TZN. DVÍŘKA BUDOU MÍSTO JEDNÉ OBLADUČKY). UMÍSTĚNÍ TVAROVEK BUDE CCA 1M NAD PODLAHOU. UMÍSTĚNÍ DVÍŘEK BUDE KONZULTOVÁNO PŘI REALIZACI S AUTORSKÝM DOZOREM.
 - POZN. 2) PROTIPÓŽÁRNÍ MANŽETA/TMEL BUDE TRVALE PŘÍSTUPNÁ PŘES REVIZNÍ DVÍŘKA O ROZMĚRECH 300x300MM, KTERÁ BUDOU VLOŽENA DO SDK PODLEHU NEBO INSTALAČNÍ PŘÍČKY.
 - POZN. 3) SKUTEČNÁ POZICE PROSTUPU KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ JE VYZNAČENA V JINÉ ČÁSTI STAVEBNÍ DOKUMENTACE A BUDE PŘI REALIZACI DODRŽENA. KAŽDÁ ZMĚNA POZICE PŘI PROVAZENÍ PROSTUPU BUDE NEJPRVE KONZULTOVÁNA S AUTORSKÝM DOZOREM (STATIKEM).
 - POZN. 4) U UMÍSTĚNÍ OZNAČENÉHO "Uinv" BUDE OSAZEN PODOMÍTKOVÝ SIFON DN50 S VÝJIMATELNOU SIFONOVOU VLOŽKOU.
 - POZN. 5) SYSTÉM SPLACHOVÁNÍ U ZÁCHODOVÉ MÍSY OZNAČENÉ "wcinv" BUDE DVOJÍ. JEDNO SPLACHOVACÍ TLAČITKO BUDE ZA MÍSU, DRUHÉ ODALLENÉ SPLACHOVACÍ TLAČITKO BUDE VEDLE MÍSY. TLAČITKA BUDOU PRO Dvě MNOŽSTVÍ SPLACHOVÁNÍ (3 A 6 LITRŮ).