

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 7

Zadavatel:

název: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ
sídlo: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná – Fryštát
zastoupený: Ing. Janem Wolfem, primátorem města
IČO: 00297534

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Zámecké konírny – Community Hub“

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce, zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“).

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:

*Vážený zadavateli, žádáme Vás o vyjasnění následujících nesrovnalostí:
v rozpočtu elektroinstalace 1.5. elektroinstalace jsou položky pro světla LED přisazené, které mají mít hodnoty 20W, 34W a 44W, avšak klasická nouzová svítidla mají příkony 18, 32, 45 W. Jedná se tedy o nějaké speciální svítidla? Můžeme prosit u upřesnění výrobce nebo typu těchto svítidel?
V rozpočtu koníren jsou položky interiéru jako pracovní, stůl, židle, křeslo, ... Jsou k těmto položkám nějaké výpisy prvků nebo přesnější informace?
Předem děkujeme a jsme s pozdravem.*

Vyjádření zadavatele k dotazu:

Zadavatel uveřejňuje opravený položkový rozpočet/výkaz výměr pro 1. část veřejné zakázky - „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“, který nahrazuje dříve uveřejněné položkové rozpočty/výkazy výměr pro tuto část veřejné zakázky.

Dodavatelé při přípravě svých nabídek do 1. části veřejné zakázky - „Zámecké konírny – Community Hub - konírny a mléčnice“ použijí přílohu DI7 č. 1 - Položkový rozpočet/výkaz výměr – 1. část veřejné zakázky.

V rozpočtu část 1.5 elektroinstalace doplněny položky 179, 180, 181. U položek 56 - 60 upraven popis, ať odpovídá označení v PD.

Pokud jde o nábytek, tak výpis prvků není. Specifikace je obsažena v poznámce k dané položce. Dodavatelé položku ocení dle této specifikace.

Dotaz zájemce včetně vyjádření zadavatele:

*Vážený zadavateli,
tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace:
V rozpočtu zpevněných ploch je položka D+M dřevěná dlažba-terasová prkna, dodávka a montáž včetně podkladních vrstev a roštu, můžete prosím upřesnit, kde v PD je tato dlažba více specifikována. V PD neumíme najít.
V PD situace zpevněných ploch je v legendě vyznačeno, že vodorovné dopravní značení bude dlažbou červené barvy, avšak v rozpočtu červená dlažba není. Prosíme o doplnění do RZP.
Ve skladbách podlah ani v PD, nebo v TZ nejsou specifikovány rozměry dlažeb, z rozpočtu jen víme, že bude velkoformátová, prosíme o upřesnění.*

Vyjádření zadavatele k dotazu:

Umístění terasy zakresleno v „C.3 Koordinační situační výkres“. Specifikace/požadavek na vlastnosti dřevin viz poznámka k dané položce v rozpočtu. Podkladní vrstvy a rošt vychází ze zvoleného systému dodavatele, jenž bude představen investorovi a odsouhlasen investorem, AD, zástupcem NPÚ. Skladba se předpokládá jako polštář ze ŠD tl. do 250 mm, plovoucí rošt křížem ze stejného dřeva jako samotná terasa.

V PD situace zpevněných ploch je v legendě vyznačeno, že vodorovné dopravní značení bude dlažbou červené barvy, avšak v rozpočtu červená dlažba není. Prosíme o doplnění do RZP.

Doplněno, viz. příložený rozpočet – v rámci popisu v oddíle 3, položka 28.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Ve skladbách podlah ani v PD, nebo v TZ nejsou specifikovány rozměry dlažeb, z rozpočtu jen víme, že bude velkoformátová, prosíme o upřesnění.

Za velkoformátovou dlažbu se považuje již čtvercová dlažba od rozměru 60 x 60 cm, formáty musí mít rektifikované rozměry, vlastnosti dle užitého prostoru dle PD. Dlažby budou předmětem vzorkování a odsouhlasování zástupce investora, AD, zástupcem NPÚ.

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec běhu lhůty pro podání nabídek: 09. 12. 2024 v 09:00 hodin.

Otevírání nabídek se bude konat po uplynutí lhůty pro podání nabídek dne 09. 12. 2024 v 09:01 hodin.

Karviná

.....
Miroslav Švancar, administrátor VZ

Přílohy:

Příloha DI7 č. 1 - Položkový rozpočet/výkaz výměr - 1. část veřejné zakázky



**Spolufinancováno
Evropskou unií**