



Hřebenová zemnicí soustava s obvodovým zemničem typu A. Jímací soustava je provedena na hřebenu a po obvodu střechy drátem AlMsGi pr. 8 mm. Zbytek jímací soustavy je proveden drátem AlMsGi pr.8 mm. Jímací soustava je doplněna pomocnými jímači.

Obvodový zemnič je proveden páskem FeZn 30\*4 mm ve výkopu min. 80cm pod úrovní terénu a připojen na svorkovnice HOP objektu. K jímací soustavě jsou připojeny kovové části jiných konstrukcí.

Zedp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Anun Pro s.r.o.	
			720 000, Kč	720 000, Kč
Ing. Michal Kinša	Ing. Michal Kinša	Zdeněk Mikšaník	IČ: 06369201, IČ: 06369201	
Investor: statutární město Karviná, Frýštátská 72/1, 733 24 Karviná			E: info@anun.cz, M: +420 729 463 988	
Místo stavby: Park B Němcové, Karviná Frýštát			Formát	650x420
Akce: „Zámecké konířny-Community Hub“			Datum	11/2022
			Účel	DPS
			Č. zakázky	1150/2022
Část: D1.4.4. Elektroinstalace			Měřítvo	1:50
Obsah výkresu: LPS, objekt A,B,D			Číslo paré	Č. výkresu D1.4.4. 117