



**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**  
Masarykovo náměstí 5 / 5  
70200 Ostrava

Značka: 9773/V019171/2019/BU

Ostrava, dne: 19.7.2019

**Věc: Lávka přes Mlýnku na ulici Na Bělidle pod zámeckými schody v Karviné - Fryštátě, parc. č. 4002/1, k.ú. Karviná-Město**  
*Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (**neslouží** jako stanovisko pro vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního povolení)*

#### **Popis stavby:**

Výše uvedený záměr řeší stavbu lávky přes Mlýnku na ulici Na Bělidle pod zámeckými schody v k.ú. Karviná-Město. Bližší technický popis nebyl předložen, proto vydáváme níže uvedené podmínky, které mohou být po předložení konkrétního záměru doplněny.

#### **Stanovisko k umístění:**

Realizaci výše uvedené stavby na pozemcích dle žadatelem vyznačeného zájmového území v k.ú. Karviná-Město **dojde ke střetu s vodovodním řadem DN 80 GG** v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz orientační zakres v mapové příloze. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se přípravy stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační. Pokud z přiloženého zakresu vyplývá, že realizaci výše uvedené stavby dojde k dotčení zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme před zahájením projekčních prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod - středisko vodovodních sítí Havířov, tel.č.: 596 384 111).

Rovněž upozorňujeme na existenci stávajících přípojek, které nejsou v majetku, ani v provozování SmVaK Ostrava a.s. - tyto přípojkы nutno respektovat. Zákres těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

#### **Upozornění:**

Před objektem č.p. 798 je plánovaná přeložka vodovodu DN 80 GG. K této přeložce byla uzavřena smlouva o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou č. 500/PR/KA/2011 a č. 501/PR/KA/2011 č. 1074/PR/KA/2017 o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma. Ohledně bližších informací a termínu realizace kontaktujte investora, Statutární město Karviná.

#### **Podmínky týkající se umístění a přípravy stavby:**

- Na základě vytyčení požadujeme v PD **stavby pevných konstrukcí** (stavbu lávky, sloupky zábradlí apod.) **umístit mimo ochranné pásmo vodovodního potrubí.**
- **Ochranná pásma** jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
  - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- V případě umístění jakékoliv stavby do ochranného pásma stávajícího vodovodu v majetku SmVaK Ostrava a.s., požadujeme toto umístění **zdůvodnit** v dalším stupni projektové dokumentace, vč. **konkrétního rozsahu stavby** (délka, šířka, technické provedení apod.) a **okótování** vzdálenosti mezi okrajem řešené stavby a okrajem zařízení SmVaK Ostrava a.s.

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme.
- **Projektovou dokumentaci včetně okótování vzdáleností mezi navrženou stavbou a vnějším lícem stávajícího zařízení SmVaK Ostrava a.s. požadujeme předložit k odsouhlasení.**

Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39  
  
Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:**

- Orientační zakres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.